



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ  
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД  
ДО 2032 ГОДА  
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ГЛАВА 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 6**

## Приложение 6. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

№ п/п	Наименование теплоисточника	Расход в межотопительный период, т/ч												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	КТЭЦ	1 373,6	1 462,3	1 482,6	1 518,7	1 537,6	1 549,5	1 611,7	1 622,4	1 624,8	1 624,8	1 624,8	1 681,7	1 681,7
2	ЗСТЭЦ	2 850,3	2 912,3	2 936,5	2 966,1	3 042,3	3 092,9	3 093,5	3 112,0	3 114,2	3 114,2	3 114,2	3 114,2	3 114,2
3	Новоильинская газовая котельная	92,2	94,3	94,3	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
4	Котельная кв. 24	0,0	8,4	17,9	17,9	18,2	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
5	ЦТЭЦ	3 395,8	3 420,3	3 427,2	3 449,4	3 467,8	3 512,9	3 519,1	3 529,4	3 529,4	3 529,4	3 529,4	3 529,4	3 529,4
6	Абашевская районная котельная	155,3	155,9	159,4	159,6	165,3	188,6	218,4	221,8	221,8	221,8	221,8	247,8	247,8
7	Байдаевская центральная котельная №2	168,9	175,6	175,6	187,9	197,1	201,4	220,3	233,9	233,9	233,9	233,9	294,4	294,4
8	Зырянская районная котельная	385,7	385,7	385,7	385,7	402,8	402,8	430,0	503,4	503,4	503,4	503,4	503,4	503,4
9	Котельная пос. Притомский	75,7	75,7	75,7	75,7	75,7	75,7	85,7	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
10	Котельная №19	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
11	Котельная №72	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
12	Котельная УПК	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
13	Котельная ОРК «Таргай»	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
14	Котельная №1 п. Абагур-Лесной	5,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
15	Котельная №2 п. Абагур-Лесной	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
16	Котельная №3 п. Абагур-Лесной	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
17	Куйбышевская центральная котельная	49,5	49,8	49,8	51,0	51,8	94,4	95,8	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
18	Котельная пос. Листвяги	149,5	149,5	149,3	149,3	149,3	149,3	151,9	192,4	192,4	192,4	192,4	203,2	203,2
19	Котельная №6	1,9	1,9	1,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
20	Котельная Садопарковая	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
21	Котельная №32 (БПОУ)	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
22	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
23	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
24	Котельная проф. «Бунгурский»	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
25	Котельная «РТРС»	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
26	Оздоровительного лагеря «Голубь»	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
27	Котельная школа №1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
28	Котельная школа №23	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
29	Котельная школа №37	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
30	Котельная школа №43	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
31	Котельная интернат №66 (Монтажник)	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
32	Котельная школа №16	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
33	Котельная детского сада №123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Полосухинская	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
35	Кузнецкая крепость	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Котельная НКХП	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
37	Котельная АО «Евразруда»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г.  
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование теплоисточника	Расход в межотопительный период, т/ч												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
38	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	Котельная ст. Абагур-Лесной	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Котельная ООО ТК «Садовая»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Котельная ООО «Новокузнецкий мелькомбинат»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Ливинская, ООО "Разрез Бунгурский Северный"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Новая котельная для теплоснабжения 25 микрорайона Новоильинского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,6
46	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района	0,0	0,0	45,2	58,5	101,7	116,8	136,2	201,0	353,9	446,1	520,3	520,3	520,3
47	Новая котельная для теплоснабжения 17 микрорайона Новоильинского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,6
48	Новая котельная для теплоснабжения 6 микрорайона Новоильинского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,2
49	Новая котельная для теплоснабжения 5 микрорайона Новоильинского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,5
50	Новая котельная для теплоснабжения 18 микрорайона Новоильинского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	48,6	54,9	69,5	84,1	98,7
51	Новая котельная для теплоснабжения мкр. Прибрежный Орджоникидзевского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,6