



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД
ДО 2044 ГОДА**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 1

**СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЮ**

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ.....	3
1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	4

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

<i>Таблица 1.1 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии (П42.1 МУ).....</i>	<i>4</i>
<i>Таблица 1.2 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю (П42.2 МУ).....</i>	<i>46</i>

1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю, представлены в таблицах 1.1-1.2.

Таблица 1.1 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии (П42.1 МУ)

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»				
-35	125,0	66,1	8 750,00	7 910,00
-34	125,0	66,5	8 750,00	7 910,00
-33	125,0	67,0	8 750,00	7 910,00
-32	125,0	67,4	8 750,00	7 910,00
-31	125,0	67,9	8 750,00	7 910,00
-30	125,0	68,3	8 750,00	7 910,00
-29	125,0	68,8	8 750,00	7 910,00
-28	125,0	69,2	8 750,00	7 910,00
-27	125,0	69,7	8 750,00	7 910,00
-26	124,0	69,7	8 750,00	7 910,00
-25	122,0	68,8	8 750,00	7 910,00
-24	120,0	68,0	8 750,00	7 910,00
-23	118,0	67,2	8 750,00	7 910,00
-22	115,9	66,3	8 750,00	7 910,00
-21	113,9	65,5	8 750,00	7 910,00
-20	111,8	64,7	8 750,00	7 910,00
-19	109,8	63,8	8 750,00	7 910,00
-18	107,7	62,9	8 750,00	7 910,00
-17	105,7	62,1	8 750,00	7 910,00
-16	103,6	61,2	8 750,00	7 910,00
-15	101,5	60,3	8 750,00	7 910,00
-14	99,4	59,4	8 750,00	7 910,00
-13	97,4	58,6	8 750,00	7 910,00
-12	95,3	57,7	8 750,00	7 910,00
-11	93,2	56,8	8 750,00	7 910,00
-10	91,1	55,8	8 750,00	7 910,00
-9	89,0	54,9	8 750,00	7 910,00
-8	86,8	54,0	8 750,00	7 910,00
-7	84,7	53,1	8 750,00	7 910,00
-6	82,6	52,1	8 750,00	7 910,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-5	80,4	51,2	8 750,00	7 910,00
-4	78,3	50,2	8 750,00	7 910,00
-3	76,1	49,2	8 750,00	7 910,00
-2	75,0	48,7	8 750,00	7 910,00
-1	75,0	49,1	8 750,00	7 910,00
0	75,0	49,6	8 750,00	7 910,00
1	75,0	50,0	8 750,00	7 910,00
2	70,0	47,2	8 750,00	7 910,00
3	70,0	47,6	8 750,00	7 910,00
4	70,0	48,1	8 750,00	7 910,00
5	70,0	48,5	8 750,00	7 910,00
6	70,0	49,0	8 750,00	7 910,00
7	70,0	49,5	8 750,00	7 910,00
8	70,0	49,9	8 750,00	7 910,00
9	70,0	50,4	8 750,00	7 910,00
10	70,0	50,9	8 750,00	7 910,00
ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»				
-35	125,0	60,7	7 282,00	6 682,00
-34	125,0	61,9	7 282,00	6 682,00
-33	125,0	63,0	7 282,00	6 682,00
-32	125,0	64,2	7 282,00	6 682,00
-31	125,0	65,4	7 282,00	6 682,00
-30	125,0	66,6	7 282,00	6 682,00
-29	125,0	67,7	7 282,00	6 682,00
-28	125,0	68,9	7 282,00	6 682,00
-27	125,0	70,0	7 282,00	6 682,00
-26	123,8	70,0	7 282,00	6 682,00
-25	121,8	69,2	7 282,00	6 682,00
-24	119,8	68,3	7 282,00	6 682,00
-23	117,7	67,5	7 282,00	6 682,00
-22	115,7	66,6	7 282,00	6 682,00
-21	113,6	65,7	7 282,00	6 682,00
-20	111,6	64,8	7 282,00	6 682,00
-19	109,5	63,9	7 282,00	6 682,00
-18	107,4	63,0	7 282,00	6 682,00
-17	105,4	62,1	7 282,00	6 682,00
-16	103,3	61,2	7 282,00	6 682,00
-15	101,2	60,3	7 282,00	6 682,00
-14	99,1	59,4	7 282,00	6 682,00
-13	97,0	58,4	7 282,00	6 682,00
-12	94,9	57,5	7 282,00	6 682,00
-11	92,8	56,6	7 282,00	6 682,00
-10	90,7	55,6	7 282,00	6 682,00
-9	88,6	54,7	7 282,00	6 682,00
-8	86,5	53,7	7 282,00	6 682,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-7	84,3	52,8	7 282,00	6 682,00
-6	82,2	51,8	7 282,00	6 682,00
-5	80,0	50,8	7 282,00	6 682,00
-4	77,9	49,8	7 282,00	6 682,00
-3	75,7	48,8	7 282,00	6 682,00
-2	73,6	47,8	7 282,00	6 682,00
-1	71,4	46,8	7 282,00	6 682,00
0	70,0	46,6	7 282,00	6 682,00
1	70,0	47,8	7 282,00	6 682,00
2	70,0	49,0	7 282,00	6 682,00
3	70,0	50,1	7 282,00	6 682,00
4	70,0	51,3	7 282,00	6 682,00
5	70,0	52,5	7 282,00	6 682,00
6	70,0	53,6	7 282,00	6 682,00
7	70,0	54,8	7 282,00	6 682,00
8	70,0	56,0	7 282,00	6 682,00
Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»				
-35	105,0	60,7	79,32	75,50
-34	105,0	61,9	79,32	75,50
-33	105,0	63,0	79,32	75,50
-32	105,0	64,2	79,32	75,50
-31	105,0	65,4	79,32	75,50
-30	105,0	66,6	79,32	75,50
-29	105,0	67,7	79,32	75,50
-28	105,0	68,9	79,32	75,50
-27	105,0	70,0	79,32	75,50
-26	105,0	70,0	79,32	75,50
-25	105,0	69,2	79,32	75,50
-24	105,0	68,3	79,32	75,50
-23	105,0	67,5	79,32	75,50
-22	105,0	66,6	79,32	75,50
-21	105,0	65,7	79,32	75,50
-20	105,0	64,8	79,32	75,50
-19	105,0	63,9	79,32	75,50
-18	105,0	63,0	79,32	75,50
-17	105,0	62,1	79,32	75,50
-16	103,3	61,2	79,32	75,50
-15	101,2	60,3	79,32	75,50
-14	99,1	59,4	79,32	75,50
-13	97,0	58,4	79,32	75,50
-12	94,9	57,5	79,32	75,50
-11	92,8	56,6	79,32	75,50
-10	90,7	55,6	79,32	75,50
-9	88,6	54,7	79,32	75,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	86,5	53,7	79,32	75,50
-7	84,3	52,8	79,32	75,50
-6	82,2	51,8	79,32	75,50
-5	80,0	50,8	79,32	75,50
-4	77,9	49,8	79,32	75,50
-3	75,7	48,8	79,32	75,50
-2	73,6	47,8	79,32	75,50
-1	71,4	46,8	79,32	75,50
0	70,0	46,6	79,32	75,50
1	70,0	47,8	79,32	75,50
2	70,0	49,0	79,32	75,50
3	70,0	50,1	79,32	75,50
4	70,0	51,3	79,32	75,50
5	70,0	52,5	79,32	75,50
6	70,0	53,6	79,32	75,50
7	70,0	54,8	79,32	75,50
8	70,0	56,0	79,32	75,50
Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»				
-35	118,6	67,3	189,24	188,62
-34	117,0	66,7	189,24	188,62
-33	115,4	66,0	189,24	188,62
-32	113,8	65,3	189,24	188,62
-31	112,2	64,6	189,24	188,62
-30	110,6	63,9	189,24	188,62
-29	108,9	63,3	189,24	188,62
-28	107,3	62,6	189,24	188,62
-27	105,7	61,9	189,24	188,62
-26	104,1	61,2	189,24	188,62
-25	102,4	60,5	189,24	188,62
-24	100,8	59,8	189,24	188,62
-23	99,1	59,1	189,24	188,62
-22	97,5	58,3	189,24	188,62
-21	95,9	57,6	189,24	188,62
-20	94,2	56,9	189,24	188,62
-19	92,5	56,2	189,24	188,62
-18	90,9	55,5	189,24	188,62
-17	89,2	54,7	189,24	188,62
-16	87,6	54,0	189,24	188,62
-15	85,9	53,3	189,24	188,62
-14	84,2	52,5	189,24	188,62
-13	82,5	51,8	189,24	188,62
-12	80,8	51,0	189,24	188,62
-11	79,1	50,2	189,24	188,62
-10	77,4	49,5	189,24	188,62
-9	75,7	48,7	189,24	188,62

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	74,0	47,9	189,24	188,62
-7	72,3	47,1	189,24	188,62
-6	70,6	46,4	189,24	188,62
-5	70,0	46,3	189,24	188,62
-4	70,0	46,7	189,24	188,62
-3	70,0	47,1	189,24	188,62
-2	70,0	47,5	189,24	188,62
-1	70,0	47,9	189,24	188,62
0	70,0	48,3	189,24	188,62
1	70,0	48,7	189,24	188,62
2	70,0	49,1	189,24	188,62
3	70,0	49,5	189,24	188,62
4	70,0	49,9	189,24	188,62
5	70,0	50,3	189,24	188,62
6	70,0	50,7	189,24	188,62
7	70,0	51,1	189,24	188,62
8	70,0	51,5	189,24	188,62
ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»				
-35	125,0	61,0	5 416,00	4 816,00
-34	125,0	62,0	5 416,00	4 816,00
-33	125,0	63,0	5 416,00	4 816,00
-32	125,0	65,0	5 416,00	4 816,00
-31	125,0	66,0	5 416,00	4 816,00
-30	125,0	67,0	5 416,00	4 816,00
-29	125,0	68,0	5 416,00	4 816,00
-28	125,0	69,0	5 416,00	4 816,00
-27	125,0	70,0	5 416,00	4 816,00
-26	124,0	70,0	5 416,00	4 816,00
-25	122,0	70,0	5 416,00	4 816,00
-24	120,0	69,0	5 416,00	4 816,00
-23	118,0	68,0	5 416,00	4 816,00
-22	116,0	67,0	5 416,00	4 816,00
-21	114,0	66,0	5 416,00	4 816,00
-20	112,0	65,0	5 416,00	4 816,00
-19	109,0	64,0	5 416,00	4 816,00
-18	107,0	63,0	5 416,00	4 816,00
-17	105,0	62,0	5 416,00	4 816,00
-16	103,0	61,0	5 416,00	4 816,00
-15	101,0	61,0	5 416,00	4 816,00
-14	99,0	60,0	5 416,00	4 816,00
-13	97,0	59,0	5 416,00	4 816,00
-12	95,0	58,0	5 416,00	4 816,00
-11	93,0	57,0	5 416,00	4 816,00
-10	91,0	56,0	5 416,00	4 816,00
-9	89,0	55,0	5 416,00	4 816,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	86,0	54,0	5 416,00	4 816,00
-7	84,0	53,0	5 416,00	4 816,00
-6	82,0	52,0	5 416,00	4 816,00
-5	80,0	51,0	5 416,00	4 816,00
-4	78,0	50,0	5 416,00	4 816,00
-3	76,0	49,0	5 416,00	4 816,00
-2	74,0	48,0	5 416,00	4 816,00
-1	71,0	47,0	5 416,00	4 816,00
0	70,0	47,0	5 416,00	4 816,00
1	70,0	48,0	5 416,00	4 816,00
2	70,0	49,0	5 416,00	4 816,00
3	70,0	50,0	5 416,00	4 816,00
4	70,0	51,0	5 416,00	4 816,00
5	70,0	53,0	5 416,00	4 816,00
6	70,0	54,0	5 416,00	4 816,00
7	70,0	55,0	5 416,00	4 816,00
8	70,0	56,0	5 416,00	4 816,00
Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»				
-35	126,3	66,6	451,00	449,77
-34	125,5	66,1	451,00	449,77
-33	125,2	65,5	451,00	449,77
-32	124,9	64,9	451,00	449,77
-31	124,4	64,4	451,00	449,77
-30	124,0	63,8	451,00	449,77
-29	123,9	63,7	451,00	449,77
-28	123,8	63,6	451,00	449,77
-27	123,6	63,0	451,00	449,77
-26	123,3	62,5	451,00	449,77
-25	123,0	62,0	451,00	449,77
-24	121,0	61,3	451,00	449,77
-23	119,0	60,7	451,00	449,77
-22	117,0	60,1	451,00	449,77
-21	115,1	59,5	451,00	449,77
-20	113,1	58,8	451,00	449,77
-19	111,1	58,2	451,00	449,77
-18	109,1	57,5	451,00	449,77
-17	107,0	56,9	451,00	449,77
-16	105,0	56,2	451,00	449,77
-15	103,0	55,5	451,00	449,77
-14	101,0	54,9	451,00	449,77
-13	98,9	54,2	451,00	449,77
-12	96,9	53,5	451,00	449,77
-11	94,8	52,8	451,00	449,77
-10	92,7	52,1	451,00	449,77
-9	90,7	51,3	451,00	449,77

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	88,6	50,6	451,00	449,77
-7	86,5	49,9	451,00	449,77
-6	84,4	49,1	451,00	449,77
-5	82,2	48,3	451,00	449,77
-4	80,1	47,6	451,00	449,77
-3	78,0	46,8	451,00	449,77
-2	75,8	46,0	451,00	449,77
-1	73,6	45,1	451,00	449,77
0	71,4	44,3	451,00	449,77
1	70,0	44,2	451,00	449,77
2	70,0	45,6	451,00	449,77
3	70,0	46,9	451,00	449,77
4	70,0	48,3	451,00	449,77
5	70,0	49,7	451,00	449,77
6	70,0	51,0	451,00	449,77
7	70,0	52,4	451,00	449,77
8	70,0	53,7	451,00	449,77
Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»				
-35	90,7	67,4	1 258,00	1 234,08
-34	89,7	66,8	1 258,00	1 234,08
-33	88,6	66,1	1 258,00	1 234,08
-32	87,5	65,5	1 258,00	1 234,08
-31	86,4	64,8	1 258,00	1 234,08
-30	85,3	64,2	1 258,00	1 234,08
-29	84,3	63,5	1 258,00	1 234,08
-28	83,2	62,8	1 258,00	1 234,08
-27	82,1	62,1	1 258,00	1 234,08
-26	81,0	61,5	1 258,00	1 234,08
-25	79,9	60,8	1 258,00	1 234,08
-24	78,7	60,1	1 258,00	1 234,08
-23	77,6	59,4	1 258,00	1 234,08
-22	76,5	58,7	1 258,00	1 234,08
-21	75,4	58,0	1 258,00	1 234,08
-20	74,3	57,3	1 258,00	1 234,08
-19	73,1	56,6	1 258,00	1 234,08
-18	72,0	55,9	1 258,00	1 234,08
-17	70,9	55,2	1 258,00	1 234,08
-16	69,7	54,5	1 258,00	1 234,08
-15	68,6	53,7	1 258,00	1 234,08
-14	67,4	53,0	1 258,00	1 234,08
-13	66,3	52,3	1 258,00	1 234,08
-12	65,1	51,5	1 258,00	1 234,08
-11	65,0	51,7	1 258,00	1 234,08
-10	65,0	52,0	1 258,00	1 234,08
-9	65,0	52,2	1 258,00	1 234,08

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	1 258,00	1 234,08
-7	65,0	52,7	1 258,00	1 234,08
-6	65,0	53,0	1 258,00	1 234,08
-5	65,0	53,2	1 258,00	1 234,08
-4	65,0	53,4	1 258,00	1 234,08
-3	65,0	53,6	1 258,00	1 234,08
-2	65,0	53,8	1 258,00	1 234,08
-1	65,0	53,9	1 258,00	1 234,08
0	65,0	54,1	1 258,00	1 234,08
1	65,0	54,2	1 258,00	1 234,08
2	65,0	54,4	1 258,00	1 234,08
3	65,0	54,5	1 258,00	1 234,08
4	65,0	54,6	1 258,00	1 234,08
5	65,0	54,6	1 258,00	1 234,08
6	65,0	54,7	1 258,00	1 234,08
7	65,0	54,7	1 258,00	1 234,08
8	65,0	54,6	1 258,00	1 234,08
Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»				
-35	90,7	67,4	2 142,00	2 124,17
-34	89,7	66,8	2 142,00	2 124,17
-33	88,6	66,1	2 142,00	2 124,17
-32	87,5	65,5	2 142,00	2 124,17
-31	86,4	64,8	2 142,00	2 124,17
-30	85,3	64,2	2 142,00	2 124,17
-29	84,3	63,5	2 142,00	2 124,17
-28	83,2	62,8	2 142,00	2 124,17
-27	82,1	62,1	2 142,00	2 124,17
-26	81,0	61,5	2 142,00	2 124,17
-25	79,9	60,8	2 142,00	2 124,17
-24	78,7	60,1	2 142,00	2 124,17
-23	77,6	59,4	2 142,00	2 124,17
-22	76,5	58,7	2 142,00	2 124,17
-21	75,4	58,0	2 142,00	2 124,17
-20	74,3	57,3	2 142,00	2 124,17
-19	73,1	56,6	2 142,00	2 124,17
-18	72,0	55,9	2 142,00	2 124,17
-17	70,9	55,2	2 142,00	2 124,17
-16	69,7	54,5	2 142,00	2 124,17
-15	68,6	53,7	2 142,00	2 124,17
-14	67,4	53,0	2 142,00	2 124,17
-13	66,3	52,3	2 142,00	2 124,17
-12	65,1	51,5	2 142,00	2 124,17
-11	65,0	51,7	2 142,00	2 124,17
-10	65,0	52,0	2 142,00	2 124,17
-9	65,0	52,2	2 142,00	2 124,17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	2 142,00	2 124,17
-7	65,0	52,7	2 142,00	2 124,17
-6	65,0	53,0	2 142,00	2 124,17
-5	65,0	53,2	2 142,00	2 124,17
-4	65,0	53,4	2 142,00	2 124,17
-3	65,0	53,6	2 142,00	2 124,17
-2	65,0	53,8	2 142,00	2 124,17
-1	65,0	53,9	2 142,00	2 124,17
0	65,0	54,1	2 142,00	2 124,17
1	65,0	54,2	2 142,00	2 124,17
2	65,0	54,4	2 142,00	2 124,17
3	65,0	54,5	2 142,00	2 124,17
4	65,0	54,6	2 142,00	2 124,17
5	65,0	54,6	2 142,00	2 124,17
6	65,0	54,7	2 142,00	2 124,17
7	65,0	54,7	2 142,00	2 124,17
8	65,0	54,6	2 142,00	2 124,17
Куйбышевская центральная котельная (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»				
-35	104,7	67,4	1 251,00	1 249,94
-34	103,4	66,8	1 251,00	1 249,94
-33	102,1	66,1	1 251,00	1 249,94
-32	100,7	65,5	1 251,00	1 249,94
-31	99,4	64,8	1 251,00	1 249,94
-30	98,1	64,2	1 251,00	1 249,94
-29	96,7	63,5	1 251,00	1 249,94
-28	95,4	62,8	1 251,00	1 249,94
-27	94,0	62,2	1 251,00	1 249,94
-26	92,7	61,5	1 251,00	1 249,94
-25	91,3	60,8	1 251,00	1 249,94
-24	89,9	60,1	1 251,00	1 249,94
-23	88,6	59,4	1 251,00	1 249,94
-22	87,2	58,7	1 251,00	1 249,94
-21	85,8	58,0	1 251,00	1 249,94
-20	84,4	57,3	1 251,00	1 249,94
-19	83,1	56,6	1 251,00	1 249,94
-18	81,7	55,9	1 251,00	1 249,94
-17	80,3	55,2	1 251,00	1 249,94
-16	78,9	54,5	1 251,00	1 249,94
-15	77,5	53,7	1 251,00	1 249,94
-14	76,1	53,0	1 251,00	1 249,94
-13	74,7	52,3	1 251,00	1 249,94
-12	73,2	51,5	1 251,00	1 249,94
-11	71,8	50,8	1 251,00	1 249,94
-10	70,4	50,0	1 251,00	1 249,94
-9	68,9	49,3	1 251,00	1 249,94

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	67,5	48,5	1 251,00	1 249,94
-7	66,0	47,7	1 251,00	1 249,94
-6	64,6	46,9	1 251,00	1 249,94
-5	63,1	46,2	1 251,00	1 249,94
-4	61,6	45,4	1 251,00	1 249,94
-3	60,1	44,5	1 251,00	1 249,94
-2	58,6	43,7	1 251,00	1 249,94
-1	57,1	42,9	1 251,00	1 249,94
0	55,6	42,1	1 251,00	1 249,94
1	54,1	41,2	1 251,00	1 249,94
2	52,6	40,4	1 251,00	1 249,94
3	51,0	39,5	1 251,00	1 249,94
4	49,5	38,6	1 251,00	1 249,94
5	47,9	37,7	1 251,00	1 249,94
6	46,3	36,8	1 251,00	1 249,94
7	44,7	35,9	1 251,00	1 249,94
8	43,1	34,9	1 251,00	1 249,94
Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	572,00	560,60
-34	89,7	66,8	572,00	560,60
-33	88,6	66,1	572,00	560,60
-32	87,5	65,5	572,00	560,60
-31	86,4	64,8	572,00	560,60
-30	85,3	64,2	572,00	560,60
-29	84,3	63,5	572,00	560,60
-28	83,2	62,8	572,00	560,60
-27	82,1	62,1	572,00	560,60
-26	81,0	61,5	572,00	560,60
-25	79,9	60,8	572,00	560,60
-24	78,7	60,1	572,00	560,60
-23	77,6	59,4	572,00	560,60
-22	76,5	58,7	572,00	560,60
-21	75,4	58,0	572,00	560,60
-20	74,3	57,3	572,00	560,60
-19	73,1	56,6	572,00	560,60
-18	72,0	55,9	572,00	560,60
-17	70,9	55,2	572,00	560,60
-16	69,7	54,5	572,00	560,60
-15	68,6	53,7	572,00	560,60
-14	67,4	53,0	572,00	560,60
-13	66,3	52,3	572,00	560,60
-12	65,1	51,5	572,00	560,60
-11	65,0	51,7	572,00	560,60
-10	65,0	52,0	572,00	560,60
-9	65,0	52,2	572,00	560,60

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	572,00	560,60
-7	65,0	52,7	572,00	560,60
-6	65,0	53,0	572,00	560,60
-5	65,0	53,2	572,00	560,60
-4	65,0	53,4	572,00	560,60
-3	65,0	53,6	572,00	560,60
-2	65,0	53,8	572,00	560,60
-1	65,0	53,9	572,00	560,60
0	65,0	54,1	572,00	560,60
1	65,0	54,2	572,00	560,60
2	65,0	54,4	572,00	560,60
3	65,0	54,5	572,00	560,60
4	65,0	54,6	572,00	560,60
5	65,0	54,6	572,00	560,60
6	65,0	54,7	572,00	560,60
7	65,0	54,7	572,00	560,60
8	65,0	54,6	572,00	560,60
Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	20,00	19,99
-34	89,7	66,8	20,00	19,99
-33	88,6	66,1	20,00	19,99
-32	87,5	65,5	20,00	19,99
-31	86,4	64,8	20,00	19,99
-30	85,3	64,2	20,00	19,99
-29	84,3	63,5	20,00	19,99
-28	83,2	62,8	20,00	19,99
-27	82,1	62,1	20,00	19,99
-26	81,0	61,5	20,00	19,99
-25	79,9	60,8	20,00	19,99
-24	78,7	60,1	20,00	19,99
-23	77,6	59,4	20,00	19,99
-22	76,5	58,7	20,00	19,99
-21	75,4	58,0	20,00	19,99
-20	74,3	57,3	20,00	19,99
-19	73,1	56,6	20,00	19,99
-18	72,0	55,9	20,00	19,99
-17	70,9	55,2	20,00	19,99
-16	69,7	54,5	20,00	19,99
-15	68,6	53,7	20,00	19,99
-14	67,4	53,0	20,00	19,99
-13	66,3	52,3	20,00	19,99
-12	65,1	51,5	20,00	19,99
-11	65,0	51,7	20,00	19,99
-10	65,0	52,0	20,00	19,99
-9	65,0	52,2	20,00	19,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	20,00	19,99
-7	65,0	52,7	20,00	19,99
-6	65,0	53,0	20,00	19,99
-5	65,0	53,2	20,00	19,99
-4	65,0	53,4	20,00	19,99
-3	65,0	53,6	20,00	19,99
-2	65,0	53,8	20,00	19,99
-1	65,0	53,9	20,00	19,99
0	65,0	54,1	20,00	19,99
1	65,0	54,2	20,00	19,99
2	65,0	54,4	20,00	19,99
3	65,0	54,5	20,00	19,99
4	65,0	54,6	20,00	19,99
5	65,0	54,6	20,00	19,99
6	65,0	54,7	20,00	19,99
7	65,0	54,7	20,00	19,99
8	65,0	54,6	20,00	19,99
Котельная №72 (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	4,60	4,56
-34	89,7	66,8	4,60	4,56
-33	88,6	66,1	4,60	4,56
-32	87,5	65,5	4,60	4,56
-31	86,4	64,8	4,60	4,56
-30	85,3	64,2	4,60	4,56
-29	84,3	63,5	4,60	4,56
-28	83,2	62,8	4,60	4,56
-27	82,1	62,1	4,60	4,56
-26	81,0	61,5	4,60	4,56
-25	79,9	60,8	4,60	4,56
-24	78,7	60,1	4,60	4,56
-23	77,6	59,4	4,60	4,56
-22	76,5	58,7	4,60	4,56
-21	75,4	58,0	4,60	4,56
-20	74,3	57,3	4,60	4,56
-19	73,1	56,6	4,60	4,56
-18	72,0	55,9	4,60	4,56
-17	70,9	55,2	4,60	4,56
-16	69,7	54,5	4,60	4,56
-15	68,6	53,7	4,60	4,56
-14	67,4	53,0	4,60	4,56
-13	66,3	52,3	4,60	4,56
-12	65,1	51,5	4,60	4,56
-11	65,0	51,7	4,60	4,56
-10	65,0	52,0	4,60	4,56
-9	65,0	52,2	4,60	4,56

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	4,60	4,56
-7	65,0	52,7	4,60	4,56
-6	65,0	53,0	4,60	4,56
-5	65,0	53,2	4,60	4,56
-4	65,0	53,4	4,60	4,56
-3	65,0	53,6	4,60	4,56
-2	65,0	53,8	4,60	4,56
-1	65,0	53,9	4,60	4,56
0	65,0	54,1	4,60	4,56
1	65,0	54,2	4,60	4,56
2	65,0	54,4	4,60	4,56
3	65,0	54,5	4,60	4,56
4	65,0	54,6	4,60	4,56
5	65,0	54,6	4,60	4,56
6	65,0	54,7	4,60	4,56
7	65,0	54,7	4,60	4,56
8	65,0	54,6	4,60	4,56
Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	11,80	11,79
-34	89,7	66,8	11,80	11,79
-33	88,6	66,1	11,80	11,79
-32	87,5	65,5	11,80	11,79
-31	86,4	64,8	11,80	11,79
-30	85,3	64,2	11,80	11,79
-29	84,3	63,5	11,80	11,79
-28	83,2	62,8	11,80	11,79
-27	82,1	62,1	11,80	11,79
-26	81,0	61,5	11,80	11,79
-25	79,9	60,8	11,80	11,79
-24	78,7	60,1	11,80	11,79
-23	77,6	59,4	11,80	11,79
-22	76,5	58,7	11,80	11,79
-21	75,4	58,0	11,80	11,79
-20	74,3	57,3	11,80	11,79
-19	73,1	56,6	11,80	11,79
-18	72,0	55,9	11,80	11,79
-17	70,9	55,2	11,80	11,79
-16	69,7	54,5	11,80	11,79
-15	68,6	53,7	11,80	11,79
-14	67,4	53,0	11,80	11,79
-13	66,3	52,3	11,80	11,79
-12	65,1	51,5	11,80	11,79
-11	65,0	51,7	11,80	11,79
-10	65,0	52,0	11,80	11,79
-9	65,0	52,2	11,80	11,79

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	11,80	11,79
-7	65,0	52,7	11,80	11,79
-6	65,0	53,0	11,80	11,79
-5	65,0	53,2	11,80	11,79
-4	65,0	53,4	11,80	11,79
-3	65,0	53,6	11,80	11,79
-2	65,0	53,8	11,80	11,79
-1	65,0	53,9	11,80	11,79
0	65,0	54,1	11,80	11,79
1	65,0	54,2	11,80	11,79
2	65,0	54,4	11,80	11,79
3	65,0	54,5	11,80	11,79
4	65,0	54,6	11,80	11,79
5	65,0	54,6	11,80	11,79
6	65,0	54,7	11,80	11,79
7	65,0	54,7	11,80	11,79
8	65,0	54,6	11,80	11,79
Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	35,00	34,60
-34	89,7	66,8	35,00	34,60
-33	88,6	66,1	35,00	34,60
-32	87,5	65,5	35,00	34,60
-31	86,4	64,8	35,00	34,60
-30	85,3	64,2	35,00	34,60
-29	84,3	63,5	35,00	34,60
-28	83,2	62,8	35,00	34,60
-27	82,1	62,1	35,00	34,60
-26	81,0	61,5	35,00	34,60
-25	79,9	60,8	35,00	34,60
-24	78,7	60,1	35,00	34,60
-23	77,6	59,4	35,00	34,60
-22	76,5	58,7	35,00	34,60
-21	75,4	58,0	35,00	34,60
-20	74,3	57,3	35,00	34,60
-19	73,1	56,6	35,00	34,60
-18	72,0	55,9	35,00	34,60
-17	70,9	55,2	35,00	34,60
-16	69,7	54,5	35,00	34,60
-15	68,6	53,7	35,00	34,60
-14	67,4	53,0	35,00	34,60
-13	66,3	52,3	35,00	34,60
-12	65,1	51,5	35,00	34,60
-11	65,0	51,7	35,00	34,60
-10	65,0	52,0	35,00	34,60
-9	65,0	52,2	35,00	34,60

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	35,00	34,60
-7	65,0	52,7	35,00	34,60
-6	65,0	53,0	35,00	34,60
-5	65,0	53,2	35,00	34,60
-4	65,0	53,4	35,00	34,60
-3	65,0	53,6	35,00	34,60
-2	65,0	53,8	35,00	34,60
-1	65,0	53,9	35,00	34,60
0	65,0	54,1	35,00	34,60
1	65,0	54,2	35,00	34,60
2	65,0	54,4	35,00	34,60
3	65,0	54,5	35,00	34,60
4	65,0	54,6	35,00	34,60
5	65,0	54,6	35,00	34,60
6	65,0	54,7	35,00	34,60
7	65,0	54,7	35,00	34,60
8	65,0	54,6	35,00	34,60
Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	117,00	116,73
-34	89,7	66,8	117,00	116,73
-33	88,6	66,1	117,00	116,73
-32	87,5	65,5	117,00	116,73
-31	86,4	64,8	117,00	116,73
-30	85,3	64,2	117,00	116,73
-29	84,3	63,5	117,00	116,73
-28	83,2	62,8	117,00	116,73
-27	82,1	62,1	117,00	116,73
-26	81,0	61,5	117,00	116,73
-25	79,9	60,8	117,00	116,73
-24	78,7	60,1	117,00	116,73
-23	77,6	59,4	117,00	116,73
-22	76,5	58,7	117,00	116,73
-21	75,4	58,0	117,00	116,73
-20	74,3	57,3	117,00	116,73
-19	73,1	56,6	117,00	116,73
-18	72,0	55,9	117,00	116,73
-17	70,9	55,2	117,00	116,73
-16	69,7	54,5	117,00	116,73
-15	68,6	53,7	117,00	116,73
-14	67,4	53,0	117,00	116,73
-13	66,3	52,3	117,00	116,73
-12	65,1	51,5	117,00	116,73
-11	65,0	51,7	117,00	116,73
-10	65,0	52,0	117,00	116,73
-9	65,0	52,2	117,00	116,73

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	117,00	116,73
-7	65,0	52,7	117,00	116,73
-6	65,0	53,0	117,00	116,73
-5	65,0	53,2	117,00	116,73
-4	65,0	53,4	117,00	116,73
-3	65,0	53,6	117,00	116,73
-2	65,0	53,8	117,00	116,73
-1	65,0	53,9	117,00	116,73
0	65,0	54,1	117,00	116,73
1	65,0	54,2	117,00	116,73
2	65,0	54,4	117,00	116,73
3	65,0	54,5	117,00	116,73
4	65,0	54,6	117,00	116,73
5	65,0	54,6	117,00	116,73
6	65,0	54,7	117,00	116,73
7	65,0	54,7	117,00	116,73
8	65,0	54,6	117,00	116,73
Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	133,00	132,88
-34	89,7	66,8	133,00	132,88
-33	88,6	66,1	133,00	132,88
-32	87,5	65,5	133,00	132,88
-31	86,4	64,8	133,00	132,88
-30	85,3	64,2	133,00	132,88
-29	84,3	63,5	133,00	132,88
-28	83,2	62,8	133,00	132,88
-27	82,1	62,1	133,00	132,88
-26	81,0	61,5	133,00	132,88
-25	79,9	60,8	133,00	132,88
-24	78,7	60,1	133,00	132,88
-23	77,6	59,4	133,00	132,88
-22	76,5	58,7	133,00	132,88
-21	75,4	58,0	133,00	132,88
-20	74,3	57,3	133,00	132,88
-19	73,1	56,6	133,00	132,88
-18	72,0	55,9	133,00	132,88
-17	70,9	55,2	133,00	132,88
-16	69,7	54,5	133,00	132,88
-15	68,6	53,7	133,00	132,88
-14	67,4	53,0	133,00	132,88
-13	66,3	52,3	133,00	132,88
-12	65,1	51,5	133,00	132,88
-11	65,0	51,7	133,00	132,88
-10	65,0	52,0	133,00	132,88
-9	65,0	52,2	133,00	132,88

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	133,00	132,88
-7	65,0	52,7	133,00	132,88
-6	65,0	53,0	133,00	132,88
-5	65,0	53,2	133,00	132,88
-4	65,0	53,4	133,00	132,88
-3	65,0	53,6	133,00	132,88
-2	65,0	53,8	133,00	132,88
-1	65,0	53,9	133,00	132,88
0	65,0	54,1	133,00	132,88
1	65,0	54,2	133,00	132,88
2	65,0	54,4	133,00	132,88
3	65,0	54,5	133,00	132,88
4	65,0	54,6	133,00	132,88
5	65,0	54,6	133,00	132,88
6	65,0	54,7	133,00	132,88
7	65,0	54,7	133,00	132,88
8	65,0	54,6	133,00	132,88
Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	5,60	5,59
-34	89,7	66,8	5,60	5,59
-33	88,6	66,1	5,60	5,59
-32	87,5	65,5	5,60	5,59
-31	86,4	64,8	5,60	5,59
-30	85,3	64,2	5,60	5,59
-29	84,3	63,5	5,60	5,59
-28	83,2	62,8	5,60	5,59
-27	82,1	62,1	5,60	5,59
-26	81,0	61,5	5,60	5,59
-25	79,9	60,8	5,60	5,59
-24	78,7	60,1	5,60	5,59
-23	77,6	59,4	5,60	5,59
-22	76,5	58,7	5,60	5,59
-21	75,4	58,0	5,60	5,59
-20	74,3	57,3	5,60	5,59
-19	73,1	56,6	5,60	5,59
-18	72,0	55,9	5,60	5,59
-17	70,9	55,2	5,60	5,59
-16	69,7	54,5	5,60	5,59
-15	68,6	53,7	5,60	5,59
-14	67,4	53,0	5,60	5,59
-13	66,3	52,3	5,60	5,59
-12	65,1	51,5	5,60	5,59
-11	63,9	50,8	5,60	5,59
-10	62,7	50,0	5,60	5,59
-9	61,6	49,3	5,60	5,59

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	60,4	48,5	5,60	5,59
-7	59,2	47,7	5,60	5,59
-6	58,0	46,9	5,60	5,59
-5	56,7	46,1	5,60	5,59
-4	55,5	45,3	5,60	5,59
-3	54,3	44,5	5,60	5,59
-2	53,0	43,7	5,60	5,59
-1	51,8	42,9	5,60	5,59
0	50,5	42,1	5,60	5,59
1	49,3	41,2	5,60	5,59
2	48,0	40,4	5,60	5,59
3	46,7	39,5	5,60	5,59
4	45,4	38,6	5,60	5,59
5	44,1	37,7	5,60	5,59
6	42,7	36,8	5,60	5,59
7	41,4	35,9	5,60	5,59
8	40,0	34,9	5,60	5,59
Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	325,00	322,00
-34	89,7	66,8	325,00	322,00
-33	88,6	66,1	325,00	322,00
-32	87,5	65,5	325,00	322,00
-31	86,4	64,8	325,00	322,00
-30	85,3	64,2	325,00	322,00
-29	84,3	63,5	325,00	322,00
-28	83,2	62,8	325,00	322,00
-27	82,1	62,1	325,00	322,00
-26	81,0	61,5	325,00	322,00
-25	79,9	60,8	325,00	322,00
-24	78,7	60,1	325,00	322,00
-23	77,6	59,4	325,00	322,00
-22	76,5	58,7	325,00	322,00
-21	75,4	58,0	325,00	322,00
-20	74,3	57,3	325,00	322,00
-19	73,1	56,6	325,00	322,00
-18	72,0	55,9	325,00	322,00
-17	70,9	55,2	325,00	322,00
-16	69,7	54,5	325,00	322,00
-15	68,6	53,7	325,00	322,00
-14	67,4	53,0	325,00	322,00
-13	66,3	52,3	325,00	322,00
-12	65,1	51,5	325,00	322,00
-11	65,0	51,7	325,00	322,00
-10	65,0	52,0	325,00	322,00
-9	65,0	52,2	325,00	322,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	325,00	322,00
-7	65,0	52,7	325,00	322,00
-6	65,0	53,0	325,00	322,00
-5	65,0	53,2	325,00	322,00
-4	65,0	53,4	325,00	322,00
-3	65,0	53,6	325,00	322,00
-2	65,0	53,8	325,00	322,00
-1	65,0	53,9	325,00	322,00
0	65,0	54,1	325,00	322,00
1	65,0	54,2	325,00	322,00
2	65,0	54,4	325,00	322,00
3	65,0	54,5	325,00	322,00
4	65,0	54,6	325,00	322,00
5	65,0	54,6	325,00	322,00
6	65,0	54,7	325,00	322,00
7	65,0	54,7	325,00	322,00
8	65,0	54,6	325,00	322,00
Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	35,00	34,97
-34	89,7	66,8	35,00	34,97
-33	88,6	66,1	35,00	34,97
-32	87,5	65,5	35,00	34,97
-31	86,4	64,8	35,00	34,97
-30	85,3	64,2	35,00	34,97
-29	84,3	63,5	35,00	34,97
-28	83,2	62,8	35,00	34,97
-27	82,1	62,1	35,00	34,97
-26	81,0	61,5	35,00	34,97
-25	79,9	60,8	35,00	34,97
-24	78,7	60,1	35,00	34,97
-23	77,6	59,4	35,00	34,97
-22	76,5	58,7	35,00	34,97
-21	75,4	58,0	35,00	34,97
-20	74,3	57,3	35,00	34,97
-19	73,1	56,6	35,00	34,97
-18	72,0	55,9	35,00	34,97
-17	70,9	55,2	35,00	34,97
-16	69,7	54,5	35,00	34,97
-15	68,6	53,7	35,00	34,97
-14	67,4	53,0	35,00	34,97
-13	66,3	52,3	35,00	34,97
-12	65,1	51,5	35,00	34,97
-11	65,0	51,7	35,00	34,97
-10	65,0	52,0	35,00	34,97
-9	65,0	52,2	35,00	34,97

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	35,00	34,97
-7	65,0	52,7	35,00	34,97
-6	65,0	53,0	35,00	34,97
-5	65,0	53,2	35,00	34,97
-4	65,0	53,4	35,00	34,97
-3	65,0	53,6	35,00	34,97
-2	65,0	53,8	35,00	34,97
-1	65,0	53,9	35,00	34,97
0	65,0	54,1	35,00	34,97
1	65,0	54,2	35,00	34,97
2	65,0	54,4	35,00	34,97
3	65,0	54,5	35,00	34,97
4	65,0	54,6	35,00	34,97
5	65,0	54,6	35,00	34,97
6	65,0	54,7	35,00	34,97
7	65,0	54,7	35,00	34,97
8	65,0	54,6	35,00	34,97
Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	112,00	111,29
-34	89,7	66,8	112,00	111,29
-33	88,6	66,1	112,00	111,29
-32	87,5	65,5	112,00	111,29
-31	86,4	64,8	112,00	111,29
-30	85,3	64,2	112,00	111,29
-29	84,3	63,5	112,00	111,29
-28	83,2	62,8	112,00	111,29
-27	82,1	62,1	112,00	111,29
-26	81,0	61,5	112,00	111,29
-25	79,9	60,8	112,00	111,29
-24	78,7	60,1	112,00	111,29
-23	77,6	59,4	112,00	111,29
-22	76,5	58,7	112,00	111,29
-21	75,4	58,0	112,00	111,29
-20	74,3	57,3	112,00	111,29
-19	73,1	56,6	112,00	111,29
-18	72,0	55,9	112,00	111,29
-17	70,9	55,2	112,00	111,29
-16	69,7	54,5	112,00	111,29
-15	68,6	53,7	112,00	111,29
-14	67,4	53,0	112,00	111,29
-13	66,3	52,3	112,00	111,29
-12	65,1	51,5	112,00	111,29
-11	65,0	51,7	112,00	111,29
-10	65,0	52,0	112,00	111,29
-9	65,0	52,2	112,00	111,29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	112,00	111,29
-7	65,0	52,7	112,00	111,29
-6	65,0	53,0	112,00	111,29
-5	65,0	53,2	112,00	111,29
-4	65,0	53,4	112,00	111,29
-3	65,0	53,6	112,00	111,29
-2	65,0	53,8	112,00	111,29
-1	65,0	53,9	112,00	111,29
0	65,0	54,1	112,00	111,29
1	65,0	54,2	112,00	111,29
2	65,0	54,4	112,00	111,29
3	65,0	54,5	112,00	111,29
4	65,0	54,6	112,00	111,29
5	65,0	54,6	112,00	111,29
6	65,0	54,7	112,00	111,29
7	65,0	54,7	112,00	111,29
8	65,0	54,6	112,00	111,29
Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	24,30	23,93
-34	89,7	66,8	24,30	23,93
-33	88,6	66,1	24,30	23,93
-32	87,5	65,5	24,30	23,93
-31	86,4	64,8	24,30	23,93
-30	85,3	64,2	24,30	23,93
-29	84,3	63,5	24,30	23,93
-28	83,2	62,8	24,30	23,93
-27	82,1	62,1	24,30	23,93
-26	81,0	61,5	24,30	23,93
-25	79,9	60,8	24,30	23,93
-24	78,7	60,1	24,30	23,93
-23	77,6	59,4	24,30	23,93
-22	76,5	58,7	24,30	23,93
-21	75,4	58,0	24,30	23,93
-20	74,3	57,3	24,30	23,93
-19	73,1	56,6	24,30	23,93
-18	72,0	55,9	24,30	23,93
-17	70,9	55,2	24,30	23,93
-16	69,7	54,5	24,30	23,93
-15	68,6	53,7	24,30	23,93
-14	67,4	53,0	24,30	23,93
-13	66,3	52,3	24,30	23,93
-12	65,1	51,5	24,30	23,93
-11	63,9	50,8	24,30	23,93
-10	62,7	50,0	24,30	23,93
-9	61,6	49,3	24,30	23,93

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	60,4	48,5	24,30	23,93
-7	59,2	47,7	24,30	23,93
-6	58,0	46,9	24,30	23,93
-5	56,7	46,1	24,30	23,93
-4	55,5	45,3	24,30	23,93
-3	54,3	44,5	24,30	23,93
-2	53,0	43,7	24,30	23,93
-1	51,8	42,9	24,30	23,93
0	50,5	42,1	24,30	23,93
1	49,3	41,2	24,30	23,93
2	48,0	40,4	24,30	23,93
3	46,7	39,5	24,30	23,93
4	45,4	38,6	24,30	23,93
5	44,1	37,7	24,30	23,93
6	42,7	36,8	24,30	23,93
7	41,4	35,9	24,30	23,93
8	40,0	34,9	24,30	23,93
Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	48,00	47,49
-34	89,7	66,8	48,00	47,49
-33	88,6	66,1	48,00	47,49
-32	87,5	65,5	48,00	47,49
-31	86,4	64,8	48,00	47,49
-30	85,3	64,2	48,00	47,49
-29	84,3	63,5	48,00	47,49
-28	83,2	62,8	48,00	47,49
-27	82,1	62,1	48,00	47,49
-26	81,0	61,5	48,00	47,49
-25	79,9	60,8	48,00	47,49
-24	78,7	60,1	48,00	47,49
-23	77,6	59,4	48,00	47,49
-22	76,5	58,7	48,00	47,49
-21	75,4	58,0	48,00	47,49
-20	74,3	57,3	48,00	47,49
-19	73,1	56,6	48,00	47,49
-18	72,0	55,9	48,00	47,49
-17	70,9	55,2	48,00	47,49
-16	69,7	54,5	48,00	47,49
-15	68,6	53,7	48,00	47,49
-14	67,4	53,0	48,00	47,49
-13	66,3	52,3	48,00	47,49
-12	65,1	51,5	48,00	47,49
-11	63,9	50,8	48,00	47,49
-10	62,7	50,0	48,00	47,49
-9	61,6	49,3	48,00	47,49

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	60,4	48,5	48,00	47,49
-7	59,2	47,7	48,00	47,49
-6	58,0	46,9	48,00	47,49
-5	56,7	46,1	48,00	47,49
-4	55,5	45,3	48,00	47,49
-3	54,3	44,5	48,00	47,49
-2	53,0	43,7	48,00	47,49
-1	51,8	42,9	48,00	47,49
0	50,5	42,1	48,00	47,49
1	49,3	41,2	48,00	47,49
2	48,0	40,4	48,00	47,49
3	46,7	39,5	48,00	47,49
4	45,4	38,6	48,00	47,49
5	44,1	37,7	48,00	47,49
6	42,7	36,8	48,00	47,49
7	41,4	35,9	48,00	47,49
8	40,0	34,9	48,00	47,49
Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	23,00	22,94
-34	89,7	66,8	23,00	22,94
-33	88,6	66,1	23,00	22,94
-32	87,5	65,5	23,00	22,94
-31	86,4	64,8	23,00	22,94
-30	85,3	64,2	23,00	22,94
-29	84,3	63,5	23,00	22,94
-28	83,2	62,8	23,00	22,94
-27	82,1	62,1	23,00	22,94
-26	81,0	61,5	23,00	22,94
-25	79,9	60,8	23,00	22,94
-24	78,7	60,1	23,00	22,94
-23	77,6	59,4	23,00	22,94
-22	76,5	58,7	23,00	22,94
-21	75,4	58,0	23,00	22,94
-20	74,3	57,3	23,00	22,94
-19	73,1	56,6	23,00	22,94
-18	72,0	55,9	23,00	22,94
-17	70,9	55,2	23,00	22,94
-16	69,7	54,5	23,00	22,94
-15	68,6	53,7	23,00	22,94
-14	67,4	53,0	23,00	22,94
-13	66,3	52,3	23,00	22,94
-12	65,1	51,5	23,00	22,94
-11	63,9	50,8	23,00	22,94
-10	62,7	50,0	23,00	22,94
-9	61,6	49,3	23,00	22,94

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	60,4	48,5	23,00	22,94
-7	59,2	47,7	23,00	22,94
-6	58,0	46,9	23,00	22,94
-5	56,7	46,1	23,00	22,94
-4	55,5	45,3	23,00	22,94
-3	54,3	44,5	23,00	22,94
-2	53,0	43,7	23,00	22,94
-1	51,8	42,9	23,00	22,94
0	50,5	42,1	23,00	22,94
1	49,3	41,2	23,00	22,94
2	48,0	40,4	23,00	22,94
3	46,7	39,5	23,00	22,94
4	45,4	38,6	23,00	22,94
5	44,1	37,7	23,00	22,94
6	42,7	36,8	23,00	22,94
7	41,4	35,9	23,00	22,94
8	40,0	34,9	23,00	22,94
Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	14,00	13,87
-34	89,7	66,8	14,00	13,87
-33	88,6	66,1	14,00	13,87
-32	87,5	65,5	14,00	13,87
-31	86,4	64,8	14,00	13,87
-30	85,3	64,2	14,00	13,87
-29	84,3	63,5	14,00	13,87
-28	83,2	62,8	14,00	13,87
-27	82,1	62,1	14,00	13,87
-26	81,0	61,5	14,00	13,87
-25	79,9	60,8	14,00	13,87
-24	78,7	60,1	14,00	13,87
-23	77,6	59,4	14,00	13,87
-22	76,5	58,7	14,00	13,87
-21	75,4	58,0	14,00	13,87
-20	74,3	57,3	14,00	13,87
-19	73,1	56,6	14,00	13,87
-18	72,0	55,9	14,00	13,87
-17	70,9	55,2	14,00	13,87
-16	69,7	54,5	14,00	13,87
-15	68,6	53,7	14,00	13,87
-14	67,4	53,0	14,00	13,87
-13	66,3	52,3	14,00	13,87
-12	65,1	51,5	14,00	13,87
-11	65,0	51,7	14,00	13,87
-10	65,0	52,0	14,00	13,87
-9	65,0	52,2	14,00	13,87

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	14,00	13,87
-7	65,0	52,7	14,00	13,87
-6	65,0	53,0	14,00	13,87
-5	65,0	53,2	14,00	13,87
-4	65,0	53,4	14,00	13,87
-3	65,0	53,6	14,00	13,87
-2	65,0	53,8	14,00	13,87
-1	65,0	53,9	14,00	13,87
0	65,0	54,1	14,00	13,87
1	65,0	54,2	14,00	13,87
2	65,0	54,4	14,00	13,87
3	65,0	54,5	14,00	13,87
4	65,0	54,6	14,00	13,87
5	65,0	54,6	14,00	13,87
6	65,0	54,7	14,00	13,87
7	65,0	54,7	14,00	13,87
8	65,0	54,6	14,00	13,87
Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	10,00	9,99
-34	89,7	66,8	10,00	9,99
-33	88,6	66,1	10,00	9,99
-32	87,5	65,5	10,00	9,99
-31	86,4	64,8	10,00	9,99
-30	85,3	64,2	10,00	9,99
-29	84,3	63,5	10,00	9,99
-28	83,2	62,8	10,00	9,99
-27	82,1	62,1	10,00	9,99
-26	81,0	61,5	10,00	9,99
-25	79,9	60,8	10,00	9,99
-24	78,7	60,1	10,00	9,99
-23	77,6	59,4	10,00	9,99
-22	76,5	58,7	10,00	9,99
-21	75,4	58,0	10,00	9,99
-20	74,3	57,3	10,00	9,99
-19	73,1	56,6	10,00	9,99
-18	72,0	55,9	10,00	9,99
-17	70,9	55,2	10,00	9,99
-16	69,7	54,5	10,00	9,99
-15	68,6	53,7	10,00	9,99
-14	67,4	53,0	10,00	9,99
-13	66,3	52,3	10,00	9,99
-12	65,1	51,5	10,00	9,99
-11	65,0	51,7	10,00	9,99
-10	65,0	52,0	10,00	9,99
-9	65,0	52,2	10,00	9,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	10,00	9,99
-7	65,0	52,7	10,00	9,99
-6	65,0	53,0	10,00	9,99
-5	65,0	53,2	10,00	9,99
-4	65,0	53,4	10,00	9,99
-3	65,0	53,6	10,00	9,99
-2	65,0	53,8	10,00	9,99
-1	65,0	53,9	10,00	9,99
0	65,0	54,1	10,00	9,99
1	65,0	54,2	10,00	9,99
2	65,0	54,4	10,00	9,99
3	65,0	54,5	10,00	9,99
4	65,0	54,6	10,00	9,99
5	65,0	54,6	10,00	9,99
6	65,0	54,7	10,00	9,99
7	65,0	54,7	10,00	9,99
8	65,0	54,6	10,00	9,99
Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	13,20	13,13
-34	89,7	66,8	13,20	13,13
-33	88,6	66,1	13,20	13,13
-32	87,5	65,5	13,20	13,13
-31	86,4	64,8	13,20	13,13
-30	85,3	64,2	13,20	13,13
-29	84,3	63,5	13,20	13,13
-28	83,2	62,8	13,20	13,13
-27	82,1	62,1	13,20	13,13
-26	81,0	61,5	13,20	13,13
-25	79,9	60,8	13,20	13,13
-24	78,7	60,1	13,20	13,13
-23	77,6	59,4	13,20	13,13
-22	76,5	58,7	13,20	13,13
-21	75,4	58,0	13,20	13,13
-20	74,3	57,3	13,20	13,13
-19	73,1	56,6	13,20	13,13
-18	72,0	55,9	13,20	13,13
-17	70,9	55,2	13,20	13,13
-16	69,7	54,5	13,20	13,13
-15	68,6	53,7	13,20	13,13
-14	67,4	53,0	13,20	13,13
-13	66,3	52,3	13,20	13,13
-12	65,1	51,5	13,20	13,13
-11	65,0	51,7	13,20	13,13
-10	65,0	52,0	13,20	13,13
-9	65,0	52,2	13,20	13,13

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	13,20	13,13
-7	65,0	52,7	13,20	13,13
-6	65,0	53,0	13,20	13,13
-5	65,0	53,2	13,20	13,13
-4	65,0	53,4	13,20	13,13
-3	65,0	53,6	13,20	13,13
-2	65,0	53,8	13,20	13,13
-1	65,0	53,9	13,20	13,13
0	65,0	54,1	13,20	13,13
1	65,0	54,2	13,20	13,13
2	65,0	54,4	13,20	13,13
3	65,0	54,5	13,20	13,13
4	65,0	54,6	13,20	13,13
5	65,0	54,6	13,20	13,13
6	65,0	54,7	13,20	13,13
7	65,0	54,7	13,20	13,13
8	65,0	54,6	13,20	13,13
Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	10,70	10,69
-34	89,7	66,8	10,70	10,69
-33	88,6	66,1	10,70	10,69
-32	87,5	65,5	10,70	10,69
-31	86,4	64,8	10,70	10,69
-30	85,3	64,2	10,70	10,69
-29	84,3	63,5	10,70	10,69
-28	83,2	62,8	10,70	10,69
-27	82,1	62,1	10,70	10,69
-26	81,0	61,5	10,70	10,69
-25	79,9	60,8	10,70	10,69
-24	78,7	60,1	10,70	10,69
-23	77,6	59,4	10,70	10,69
-22	76,5	58,7	10,70	10,69
-21	75,4	58,0	10,70	10,69
-20	74,3	57,3	10,70	10,69
-19	73,1	56,6	10,70	10,69
-18	72,0	55,9	10,70	10,69
-17	70,9	55,2	10,70	10,69
-16	69,7	54,5	10,70	10,69
-15	68,6	53,7	10,70	10,69
-14	67,4	53,0	10,70	10,69
-13	66,3	52,3	10,70	10,69
-12	65,1	51,5	10,70	10,69
-11	65,0	51,7	10,70	10,69
-10	65,0	52,0	10,70	10,69
-9	65,0	52,2	10,70	10,69

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	10,70	10,69
-7	65,0	52,7	10,70	10,69
-6	65,0	53,0	10,70	10,69
-5	65,0	53,2	10,70	10,69
-4	65,0	53,4	10,70	10,69
-3	65,0	53,6	10,70	10,69
-2	65,0	53,8	10,70	10,69
-1	65,0	53,9	10,70	10,69
0	65,0	54,1	10,70	10,69
1	65,0	54,2	10,70	10,69
2	65,0	54,4	10,70	10,69
3	65,0	54,5	10,70	10,69
4	65,0	54,6	10,70	10,69
5	65,0	54,6	10,70	10,69
6	65,0	54,7	10,70	10,69
7	65,0	54,7	10,70	10,69
8	65,0	54,6	10,70	10,69
Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	36,00	35,98
-34	89,7	66,8	36,00	35,98
-33	88,6	66,1	36,00	35,98
-32	87,5	65,5	36,00	35,98
-31	86,4	64,8	36,00	35,98
-30	85,3	64,2	36,00	35,98
-29	84,3	63,5	36,00	35,98
-28	83,2	62,8	36,00	35,98
-27	82,1	62,1	36,00	35,98
-26	81,0	61,5	36,00	35,98
-25	79,9	60,8	36,00	35,98
-24	78,7	60,1	36,00	35,98
-23	77,6	59,4	36,00	35,98
-22	76,5	58,7	36,00	35,98
-21	75,4	58,0	36,00	35,98
-20	74,3	57,3	36,00	35,98
-19	73,1	56,6	36,00	35,98
-18	72,0	55,9	36,00	35,98
-17	70,9	55,2	36,00	35,98
-16	69,7	54,5	36,00	35,98
-15	68,6	53,7	36,00	35,98
-14	67,4	53,0	36,00	35,98
-13	66,3	52,3	36,00	35,98
-12	65,1	51,5	36,00	35,98
-11	63,9	50,8	36,00	35,98
-10	62,7	50,0	36,00	35,98
-9	61,6	49,3	36,00	35,98

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	60,4	48,5	36,00	35,98
-7	59,2	47,7	36,00	35,98
-6	58,0	46,9	36,00	35,98
-5	56,7	46,1	36,00	35,98
-4	55,5	45,3	36,00	35,98
-3	54,3	44,5	36,00	35,98
-2	53,0	43,7	36,00	35,98
-1	51,8	42,9	36,00	35,98
0	50,5	42,1	36,00	35,98
1	49,3	41,2	36,00	35,98
2	48,0	40,4	36,00	35,98
3	46,7	39,5	36,00	35,98
4	45,4	38,6	36,00	35,98
5	44,1	37,7	36,00	35,98
6	42,7	36,8	36,00	35,98
7	41,4	35,9	36,00	35,98
8	40,0	34,9	36,00	35,98
Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	13,60	13,59
-34	89,7	66,8	13,60	13,59
-33	88,6	66,1	13,60	13,59
-32	87,5	65,5	13,60	13,59
-31	86,4	64,8	13,60	13,59
-30	85,3	64,2	13,60	13,59
-29	84,3	63,5	13,60	13,59
-28	83,2	62,8	13,60	13,59
-27	82,1	62,1	13,60	13,59
-26	81,0	61,5	13,60	13,59
-25	79,9	60,8	13,60	13,59
-24	78,7	60,1	13,60	13,59
-23	77,6	59,4	13,60	13,59
-22	76,5	58,7	13,60	13,59
-21	75,4	58,0	13,60	13,59
-20	74,3	57,3	13,60	13,59
-19	73,1	56,6	13,60	13,59
-18	72,0	55,9	13,60	13,59
-17	70,9	55,2	13,60	13,59
-16	69,7	54,5	13,60	13,59
-15	68,6	53,7	13,60	13,59
-14	67,4	53,0	13,60	13,59
-13	66,3	52,3	13,60	13,59
-12	65,1	51,5	13,60	13,59
-11	65,0	51,7	13,60	13,59
-10	65,0	52,0	13,60	13,59
-9	65,0	52,2	13,60	13,59

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	13,60	13,59
-7	65,0	52,7	13,60	13,59
-6	65,0	53,0	13,60	13,59
-5	65,0	53,2	13,60	13,59
-4	65,0	53,4	13,60	13,59
-3	65,0	53,6	13,60	13,59
-2	65,0	53,8	13,60	13,59
-1	65,0	53,9	13,60	13,59
0	65,0	54,1	13,60	13,59
1	65,0	54,2	13,60	13,59
2	65,0	54,4	13,60	13,59
3	65,0	54,5	13,60	13,59
4	65,0	54,6	13,60	13,59
5	65,0	54,6	13,60	13,59
6	65,0	54,7	13,60	13,59
7	65,0	54,7	13,60	13,59
8	65,0	54,6	13,60	13,59
Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	65,0	50,0	24,00	23,99
-34	65,0	50,0	24,00	23,99
-33	65,0	50,0	24,00	23,99
-32	65,0	50,0	24,00	23,99
-31	65,0	50,0	24,00	23,99
-30	65,0	50,0	24,00	23,99
-29	65,0	50,0	24,00	23,99
-28	65,0	50,0	24,00	23,99
-27	65,0	50,0	24,00	23,99
-26	65,0	50,0	24,00	23,99
-25	65,0	50,0	24,00	23,99
-24	65,0	50,0	24,00	23,99
-23	65,0	50,0	24,00	23,99
-22	65,0	50,0	24,00	23,99
-21	65,0	50,0	24,00	23,99
-20	65,0	50,0	24,00	23,99
-19	65,0	50,0	24,00	23,99
-18	65,0	50,0	24,00	23,99
-17	65,0	50,0	24,00	23,99
-16	65,0	50,0	24,00	23,99
-15	65,0	50,0	24,00	23,99
-14	65,0	50,0	24,00	23,99
-13	65,0	50,0	24,00	23,99
-12	65,0	50,0	24,00	23,99
-11	65,0	50,0	24,00	23,99
-10	65,0	50,0	24,00	23,99
-9	65,0	50,0	24,00	23,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	50,0	24,00	23,99
-7	65,0	50,0	24,00	23,99
-6	65,0	50,0	24,00	23,99
-5	65,0	50,0	24,00	23,99
-4	65,0	50,0	24,00	23,99
-3	65,0	50,0	24,00	23,99
-2	65,0	50,0	24,00	23,99
-1	65,0	50,0	24,00	23,99
0	65,0	50,0	24,00	23,99
1	65,0	50,0	24,00	23,99
2	65,0	50,0	24,00	23,99
3	65,0	50,0	24,00	23,99
4	65,0	50,0	24,00	23,99
5	65,0	50,0	24,00	23,99
6	65,0	50,0	24,00	23,99
7	65,0	50,0	24,00	23,99
8	65,0	50,0	24,00	23,99
Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	10,40	10,40
-34	89,7	66,8	10,40	10,40
-33	88,6	66,1	10,40	10,40
-32	87,5	65,5	10,40	10,40
-31	86,4	64,8	10,40	10,40
-30	85,3	64,2	10,40	10,40
-29	84,3	63,5	10,40	10,40
-28	83,2	62,8	10,40	10,40
-27	82,1	62,1	10,40	10,40
-26	81,0	61,5	10,40	10,40
-25	79,9	60,8	10,40	10,40
-24	78,7	60,1	10,40	10,40
-23	77,6	59,4	10,40	10,40
-22	76,5	58,7	10,40	10,40
-21	75,4	58,0	10,40	10,40
-20	74,3	57,3	10,40	10,40
-19	73,1	56,6	10,40	10,40
-18	72,0	55,9	10,40	10,40
-17	70,9	55,2	10,40	10,40
-16	69,7	54,5	10,40	10,40
-15	68,6	53,7	10,40	10,40
-14	67,4	53,0	10,40	10,40
-13	66,3	52,3	10,40	10,40
-12	65,1	51,5	10,40	10,40
-11	65,0	51,7	10,40	10,40
-10	65,0	52,0	10,40	10,40
-9	65,0	52,2	10,40	10,40

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	65,0	52,5	10,40	10,40
-7	65,0	52,7	10,40	10,40
-6	65,0	53,0	10,40	10,40
-5	65,0	53,2	10,40	10,40
-4	65,0	53,4	10,40	10,40
-3	65,0	53,6	10,40	10,40
-2	65,0	53,8	10,40	10,40
-1	65,0	53,9	10,40	10,40
0	65,0	54,1	10,40	10,40
1	65,0	54,2	10,40	10,40
2	65,0	54,4	10,40	10,40
3	65,0	54,5	10,40	10,40
4	65,0	54,6	10,40	10,40
5	65,0	54,6	10,40	10,40
6	65,0	54,7	10,40	10,40
7	65,0	54,7	10,40	10,40
8	65,0	54,6	10,40	10,40
Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	2,50	2,50
-34	89,7	66,8	2,50	2,50
-33	88,6	66,1	2,50	2,50
-32	87,5	65,5	2,50	2,50
-31	86,4	64,8	2,50	2,50
-30	85,3	64,2	2,50	2,50
-29	84,3	63,5	2,50	2,50
-28	83,2	62,8	2,50	2,50
-27	82,1	62,1	2,50	2,50
-26	81,0	61,5	2,50	2,50
-25	79,9	60,8	2,50	2,50
-24	78,7	60,1	2,50	2,50
-23	77,6	59,4	2,50	2,50
-22	76,5	58,7	2,50	2,50
-21	75,4	58,0	2,50	2,50
-20	74,3	57,3	2,50	2,50
-19	73,1	56,6	2,50	2,50
-18	72,0	55,9	2,50	2,50
-17	70,9	55,2	2,50	2,50
-16	69,7	54,5	2,50	2,50
-15	68,6	53,7	2,50	2,50
-14	67,4	53,0	2,50	2,50
-13	66,3	52,3	2,50	2,50
-12	65,1	51,5	2,50	2,50
-11	63,9	50,8	2,50	2,50
-10	62,7	50,0	2,50	2,50
-9	61,6	49,3	2,50	2,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	60,4	48,5	2,50	2,50
-7	59,2	47,7	2,50	2,50
-6	58,0	46,9	2,50	2,50
-5	56,7	46,1	2,50	2,50
-4	55,5	45,3	2,50	2,50
-3	54,3	44,5	2,50	2,50
-2	53,0	43,7	2,50	2,50
-1	51,8	42,9	2,50	2,50
0	50,5	42,1	2,50	2,50
1	49,3	41,2	2,50	2,50
2	48,0	40,4	2,50	2,50
3	46,7	39,5	2,50	2,50
4	45,4	38,6	2,50	2,50
5	44,1	37,7	2,50	2,50
6	42,7	36,8	2,50	2,50
7	41,4	35,9	2,50	2,50
8	40,0	34,9	2,50	2,50
Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	16,00	15,54
-34	89,7	66,8	16,00	15,54
-33	88,6	66,1	16,00	15,54
-32	87,5	65,5	16,00	15,54
-31	86,4	64,8	16,00	15,54
-30	85,3	64,2	16,00	15,54
-29	84,3	63,5	16,00	15,54
-28	83,2	62,8	16,00	15,54
-27	82,1	62,1	16,00	15,54
-26	81,0	61,5	16,00	15,54
-25	79,9	60,8	16,00	15,54
-24	78,7	60,1	16,00	15,54
-23	77,6	59,4	16,00	15,54
-22	76,5	58,7	16,00	15,54
-21	75,4	58,0	16,00	15,54
-20	74,3	57,3	16,00	15,54
-19	73,1	56,6	16,00	15,54
-18	72,0	55,9	16,00	15,54
-17	70,9	55,2	16,00	15,54
-16	69,7	54,5	16,00	15,54
-15	68,6	53,7	16,00	15,54
-14	67,4	53,0	16,00	15,54
-13	66,3	52,3	16,00	15,54
-12	65,1	51,5	16,00	15,54
-11	63,9	50,8	16,00	15,54
-10	62,7	50,0	16,00	15,54
-9	61,6	49,3	16,00	15,54

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	60,4	48,5	16,00	15,54
-7	59,2	47,7	16,00	15,54
-6	58,0	46,9	16,00	15,54
-5	56,7	46,1	16,00	15,54
-4	55,5	45,3	16,00	15,54
-3	54,3	44,5	16,00	15,54
-2	53,0	43,7	16,00	15,54
-1	51,8	42,9	16,00	15,54
0	50,5	42,1	16,00	15,54
1	49,3	41,2	16,00	15,54
2	48,0	40,4	16,00	15,54
3	46,7	39,5	16,00	15,54
4	45,4	38,6	16,00	15,54
5	44,1	37,7	16,00	15,54
6	42,7	36,8	16,00	15,54
7	41,4	35,9	16,00	15,54
8	40,0	34,9	16,00	15,54
Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»				
-35	90,7	67,4	6,50	6,50
-34	89,7	66,8	6,50	6,50
-33	88,6	66,1	6,50	6,50
-32	87,5	65,5	6,50	6,50
-31	86,4	64,8	6,50	6,50
-30	85,3	64,2	6,50	6,50
-29	84,3	63,5	6,50	6,50
-28	83,2	62,8	6,50	6,50
-27	82,1	62,1	6,50	6,50
-26	81,0	61,5	6,50	6,50
-25	79,9	60,8	6,50	6,50
-24	78,7	60,1	6,50	6,50
-23	77,6	59,4	6,50	6,50
-22	76,5	58,7	6,50	6,50
-21	75,4	58,0	6,50	6,50
-20	74,3	57,3	6,50	6,50
-19	73,1	56,6	6,50	6,50
-18	72,0	55,9	6,50	6,50
-17	70,9	55,2	6,50	6,50
-16	69,7	54,5	6,50	6,50
-15	68,6	53,7	6,50	6,50
-14	67,4	53,0	6,50	6,50
-13	66,3	52,3	6,50	6,50
-12	65,1	51,5	6,50	6,50
-11	63,9	50,8	6,50	6,50
-10	62,7	50,0	6,50	6,50
-9	61,6	49,3	6,50	6,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	60,4	48,5	6,50	6,50
-7	59,2	47,7	6,50	6,50
-6	58,0	46,9	6,50	6,50
-5	56,7	46,1	6,50	6,50
-4	55,5	45,3	6,50	6,50
-3	54,3	44,5	6,50	6,50
-2	53,0	43,7	6,50	6,50
-1	51,8	42,9	6,50	6,50
0	50,5	42,1	6,50	6,50
1	49,3	41,2	6,50	6,50
2	48,0	40,4	6,50	6,50
3	46,7	39,5	6,50	6,50
4	45,4	38,6	6,50	6,50
5	44,1	37,7	6,50	6,50
6	42,7	36,8	6,50	6,50
7	41,4	35,9	6,50	6,50
8	40,0	34,9	6,50	6,50
Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»				
-35	90,7	67,4	1 400,00	1 400,00
-34	89,7	66,8	1 400,00	1 400,00
-33	88,6	66,1	1 400,00	1 400,00
-32	87,5	65,5	1 400,00	1 400,00
-31	86,4	64,8	1 400,00	1 400,00
-30	85,3	64,2	1 400,00	1 400,00
-29	84,3	63,5	1 400,00	1 400,00
-28	83,2	62,8	1 400,00	1 400,00
-27	82,1	62,1	1 400,00	1 400,00
-26	81,0	61,5	1 400,00	1 400,00
-25	79,9	60,8	1 400,00	1 400,00
-24	78,7	60,1	1 400,00	1 400,00
-23	77,6	59,4	1 400,00	1 400,00
-22	76,5	58,7	1 400,00	1 400,00
-21	75,4	58,0	1 400,00	1 400,00
-20	74,3	57,3	1 400,00	1 400,00
-19	73,1	56,6	1 400,00	1 400,00
-18	72,0	55,9	1 400,00	1 400,00
-17	70,9	55,2	1 400,00	1 400,00
-16	69,7	54,5	1 400,00	1 400,00
-15	68,6	53,7	1 400,00	1 400,00
-14	67,4	53,0	1 400,00	1 400,00
-13	66,3	52,3	1 400,00	1 400,00
-12	65,1	51,5	1 400,00	1 400,00
-11	63,9	50,8	1 400,00	1 400,00
-10	62,7	50,0	1 400,00	1 400,00
-9	61,6	49,3	1 400,00	1 400,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	60,4	48,5	1 400,00	1 400,00
-7	59,2	47,7	1 400,00	1 400,00
-6	58,0	46,9	1 400,00	1 400,00
-5	56,7	46,1	1 400,00	1 400,00
-4	55,5	45,3	1 400,00	1 400,00
-3	54,3	44,5	1 400,00	1 400,00
-2	53,0	43,7	1 400,00	1 400,00
-1	51,8	42,9	1 400,00	1 400,00
0	50,5	42,1	1 400,00	1 400,00
1	49,3	41,2	1 400,00	1 400,00
2	48,0	40,4	1 400,00	1 400,00
3	46,7	39,5	1 400,00	1 400,00
4	45,4	38,6	1 400,00	1 400,00
5	44,1	37,7	1 400,00	1 400,00
6	42,7	36,8	1 400,00	1 400,00
7	41,4	35,9	1 400,00	1 400,00
8	40,0	34,9	1 400,00	1 400,00
Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»				
-35	90,7	67,4	25,65	25,63
-34	89,7	66,8	25,65	25,63
-33	88,6	66,1	25,65	25,63
-32	87,5	65,5	25,65	25,63
-31	86,4	64,8	25,65	25,63
-30	85,3	64,2	25,65	25,63
-29	84,3	63,5	25,65	25,63
-28	83,2	62,8	25,65	25,63
-27	82,1	62,1	25,65	25,63
-26	81,0	61,5	25,65	25,63
-25	79,9	60,8	25,65	25,63
-24	78,7	60,1	25,65	25,63
-23	77,6	59,4	25,65	25,63
-22	76,5	58,7	25,65	25,63
-21	75,4	58,0	25,65	25,63
-20	74,3	57,3	25,65	25,63
-19	73,1	56,6	25,65	25,63
-18	72,0	55,9	25,65	25,63
-17	70,9	55,2	25,65	25,63
-16	69,7	54,5	25,65	25,63
-15	68,6	53,7	25,65	25,63
-14	67,4	53,0	25,65	25,63
-13	66,3	52,3	25,65	25,63
-12	65,1	51,5	25,65	25,63
-11	63,9	50,8	25,65	25,63
-10	62,7	50,0	25,65	25,63
-9	61,6	49,3	25,65	25,63

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-8	60,4	48,5	25,65	25,63
-7	59,2	47,7	25,65	25,63
-6	58,0	46,9	25,65	25,63
-5	56,7	46,1	25,65	25,63
-4	55,5	45,3	25,65	25,63
-3	54,3	44,5	25,65	25,63
-2	53,0	43,7	25,65	25,63
-1	51,8	42,9	25,65	25,63
0	50,5	42,1	25,65	25,63
1	49,3	41,2	25,65	25,63
2	48,0	40,4	25,65	25,63
3	46,7	39,5	25,65	25,63
4	45,4	38,6	25,65	25,63
5	44,1	37,7	25,65	25,63
6	42,7	36,8	25,65	25,63
7	41,4	35,9	25,65	25,63
8	40,0	34,9	25,65	25,63
Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»				
-35	90,7	67,4	341,17	340,84
-34	89,7	66,8	341,17	340,84
-33	88,6	66,1	341,17	340,84
-32	87,5	65,5	341,17	340,84
-31	86,4	64,8	341,17	340,84
-30	85,3	64,2	341,17	340,84
-29	84,3	63,5	341,17	340,84
-28	83,2	62,8	341,17	340,84
-27	82,1	62,1	341,17	340,84
-26	81,0	61,5	341,17	340,84
-25	79,9	60,8	341,17	340,84
-24	78,7	60,1	341,17	340,84
-23	77,6	59,4	341,17	340,84
-22	76,5	58,7	341,17	340,84
-21	75,4	58,0	341,17	340,84
-20	74,3	57,3	341,17	340,84
-19	73,1	56,6	341,17	340,84
-18	72,0	55,9	341,17	340,84
-17	70,9	55,2	341,17	340,84
-16	69,7	54,5	341,17	340,84
-15	68,6	53,7	341,17	340,84
-14	67,4	53,0	341,17	340,84
-13	66,3	52,3	341,17	340,84
-12	65,1	51,5	341,17	340,84
-11	65,0	51,7	341,17	340,84
-10	65,0	52,0	341,17	340,84

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-9	65,0	52,2	341,17	340,84
-8	65,0	52,5	341,17	340,84
-7	65,0	52,7	341,17	340,84
-6	65,0	53,0	341,17	340,84
-5	65,0	53,2	341,17	340,84
-4	65,0	53,4	341,17	340,84
-3	65,0	53,6	341,17	340,84
-2	65,0	53,8	341,17	340,84
-1	65,0	53,9	341,17	340,84
0	65,0	54,1	341,17	340,84
1	65,0	54,2	341,17	340,84
2	65,0	54,4	341,17	340,84
3	65,0	54,5	341,17	340,84
4	65,0	54,6	341,17	340,84
5	65,0	54,6	341,17	340,84
6	65,0	54,7	341,17	340,84
7	65,0	54,7	341,17	340,84
8	65,0	54,6	341,17	340,84
Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»				
-35	90,7	67,4	39,24	39,19
-34	89,7	66,8	39,24	39,19
-33	88,6	66,1	39,24	39,19
-32	87,5	65,5	39,24	39,19
-31	86,4	64,8	39,24	39,19
-30	85,3	64,2	39,24	39,19
-29	84,3	63,5	39,24	39,19
-28	83,2	62,8	39,24	39,19
-27	82,1	62,1	39,24	39,19
-26	81,0	61,5	39,24	39,19
-25	79,9	60,8	39,24	39,19
-24	78,7	60,1	39,24	39,19
-23	77,6	59,4	39,24	39,19
-22	76,5	58,7	39,24	39,19
-21	75,4	58,0	39,24	39,19
-20	74,3	57,3	39,24	39,19
-19	73,1	56,6	39,24	39,19
-18	72,0	55,9	39,24	39,19
-17	70,9	55,2	39,24	39,19
-16	69,7	54,5	39,24	39,19
-15	68,6	53,7	39,24	39,19
-14	67,4	53,0	39,24	39,19
-13	66,3	52,3	39,24	39,19
-12	65,1	51,5	39,24	39,19
-11	63,9	50,8	39,24	39,19
-10	62,7	50,0	39,24	39,19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-9	61,6	49,3	39,24	39,19
-8	60,4	48,5	39,24	39,19
-7	59,2	47,7	39,24	39,19
-6	58,0	46,9	39,24	39,19
-5	56,7	46,1	39,24	39,19
-4	55,5	45,3	39,24	39,19
-3	54,3	44,5	39,24	39,19
-2	53,0	43,7	39,24	39,19
-1	51,8	42,9	39,24	39,19
0	50,5	42,1	39,24	39,19
1	49,3	41,2	39,24	39,19
2	48,0	40,4	39,24	39,19
3	46,7	39,5	39,24	39,19
4	45,4	38,6	39,24	39,19
5	44,1	37,7	39,24	39,19
6	42,7	36,8	39,24	39,19
7	41,4	35,9	39,24	39,19
8	40,0	34,9	39,24	39,19
Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилюно (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»				
-35	90,7	67,4	81,55	81,16
-34	89,7	66,8	81,55	81,16
-33	88,6	66,1	81,55	81,16
-32	87,5	65,5	81,55	81,16
-31	86,4	64,8	81,55	81,16
-30	85,3	64,2	81,55	81,16
-29	84,3	63,5	81,55	81,16
-28	83,2	62,8	81,55	81,16
-27	82,1	62,1	81,55	81,16
-26	81,0	61,5	81,55	81,16
-25	79,9	60,8	81,55	81,16
-24	78,7	60,1	81,55	81,16
-23	77,6	59,4	81,55	81,16
-22	76,5	58,7	81,55	81,16
-21	75,4	58,0	81,55	81,16
-20	74,3	57,3	81,55	81,16
-19	73,1	56,6	81,55	81,16
-18	72,0	55,9	81,55	81,16
-17	70,9	55,2	81,55	81,16
-16	69,7	54,5	81,55	81,16
-15	68,6	53,7	81,55	81,16
-14	67,4	53,0	81,55	81,16
-13	66,3	52,3	81,55	81,16
-12	65,1	51,5	81,55	81,16
-11	63,9	50,8	81,55	81,16
-10	62,7	50,0	81,55	81,16

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-9	61,6	49,3	81,55	81,16
-8	60,4	48,5	81,55	81,16
-7	59,2	47,7	81,55	81,16
-6	58,0	46,9	81,55	81,16
-5	56,7	46,1	81,55	81,16
-4	55,5	45,3	81,55	81,16
-3	54,3	44,5	81,55	81,16
-2	53,0	43,7	81,55	81,16
-1	51,8	42,9	81,55	81,16
0	50,5	42,1	81,55	81,16
1	49,3	41,2	81,55	81,16
2	48,0	40,4	81,55	81,16
3	46,7	39,5	81,55	81,16
4	45,4	38,6	81,55	81,16
5	44,1	37,7	81,55	81,16
6	42,7	36,8	81,55	81,16
7	41,4	35,9	81,55	81,16
8	40,0	34,9	81,55	81,16
Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»				
-35	90,7	67,4	185,83	185,70
-34	89,7	66,8	185,83	185,70
-33	88,6	66,1	185,83	185,70
-32	87,5	65,5	185,83	185,70
-31	86,4	64,8	185,83	185,70
-30	85,3	64,2	185,83	185,70
-29	84,3	63,5	185,83	185,70
-28	83,2	62,8	185,83	185,70
-27	82,1	62,1	185,83	185,70
-26	81,0	61,5	185,83	185,70
-25	79,9	60,8	185,83	185,70
-24	78,7	60,1	185,83	185,70
-23	77,6	59,4	185,83	185,70
-22	76,5	58,7	185,83	185,70
-21	75,4	58,0	185,83	185,70
-20	74,3	57,3	185,83	185,70
-19	73,1	56,6	185,83	185,70
-18	72,0	55,9	185,83	185,70
-17	70,9	55,2	185,83	185,70
-16	69,7	54,5	185,83	185,70
-15	68,6	53,7	185,83	185,70
-14	67,4	53,0	185,83	185,70
-13	66,3	52,3	185,83	185,70
-12	65,1	51,5	185,83	185,70
-11	63,9	50,8	185,83	185,70
-10	62,7	50,0	185,83	185,70

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-9	61,6	49,3	185,83	185,70
-8	60,4	48,5	185,83	185,70
-7	59,2	47,7	185,83	185,70
-6	58,0	46,9	185,83	185,70
-5	56,7	46,1	185,83	185,70
-4	55,5	45,3	185,83	185,70
-3	54,3	44,5	185,83	185,70
-2	53,0	43,7	185,83	185,70
-1	51,8	42,9	185,83	185,70
0	50,5	42,1	185,83	185,70
1	49,3	41,2	185,83	185,70
2	48,0	40,4	185,83	185,70
3	46,7	39,5	185,83	185,70
4	45,4	38,6	185,83	185,70
5	44,1	37,7	185,83	185,70
6	42,7	36,8	185,83	185,70
7	41,4	35,9	185,83	185,70
8	40,0	34,9	185,83	185,70
Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»				
-35	90,7	67,4	4,40	4,40
-34	89,7	66,8	4,40	4,40
-33	88,6	66,1	4,40	4,40
-32	87,5	65,5	4,40	4,40
-31	86,4	64,8	4,40	4,40
-30	85,3	64,2	4,40	4,40
-29	84,3	63,5	4,40	4,40
-28	83,2	62,8	4,40	4,40
-27	82,1	62,1	4,40	4,40
-26	81,0	61,5	4,40	4,40
-25	79,9	60,8	4,40	4,40
-24	78,7	60,1	4,40	4,40
-23	77,6	59,4	4,40	4,40
-22	76,5	58,7	4,40	4,40
-21	75,4	58,0	4,40	4,40
-20	74,3	57,3	4,40	4,40
-19	73,1	56,6	4,40	4,40
-18	72,0	55,9	4,40	4,40
-17	70,9	55,2	4,40	4,40
-16	69,7	54,5	4,40	4,40
-15	68,6	53,7	4,40	4,40
-14	67,4	53,0	4,40	4,40
-13	66,3	52,3	4,40	4,40
-12	65,1	51,5	4,40	4,40
-11	63,9	50,8	4,40	4,40

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии			
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч
-10	62,7	50,0	4,40	4,40
-9	61,6	49,3	4,40	4,40
-8	60,4	48,5	4,40	4,40
-7	59,2	47,7	4,40	4,40
-6	58,0	46,9	4,40	4,40
-5	56,7	46,1	4,40	4,40
-4	55,5	45,3	4,40	4,40
-3	54,3	44,5	4,40	4,40
-2	53,0	43,7	4,40	4,40
-1	51,8	42,9	4,40	4,40
0	50,5	42,1	4,40	4,40
1	49,3	41,2	4,40	4,40
2	48,0	40,4	4,40	4,40
3	46,7	39,5	4,40	4,40
4	45,4	38,6	4,40	4,40
5	44,1	37,7	4,40	4,40
6	42,7	36,8	4,40	4,40
7	41,4	35,9	4,40	4,40
8	40,0	34,9	4,40	4,40

Таблица 1.2 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю (П42.2 МУ)

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутриманомовых систем отопления, тонн/ч
КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»						
-35	125,0	66,1	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-34	125,0	66,5	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-33	125,0	67,0	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-32	125,0	67,4	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-31	125,0	67,9	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-30	125,0	68,3	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-29	125,0	68,8	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-28	125,0	69,2	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-27	125,0	69,7	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-26	124,0	69,7	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-25	122,0	68,8	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-24	120,0	68,0	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-23	118,0	67,2	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-22	115,9	66,3	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-21	113,9	65,5	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-20	111,8	64,7	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-19	109,8	63,8	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-18	107,7	62,9	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-17	105,7	62,1	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-16	103,6	61,2	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-15	101,5	60,3	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-14	99,4	59,4	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-13	97,4	58,6	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-12	95,3	57,7	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-11	93,2	56,8	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-10	91,1	55,8	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-9	89,0	54,9	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-8	86,8	54,0	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-7	84,7	53,1	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-6	82,6	52,1	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-5	80,4	51,2	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-4	78,3	50,2	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-3	76,1	49,2	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-2	75,0	48,7	65,0	55,0	8 706,72	26,882
-1	75,0	49,1	65,0	55,0	8 706,72	26,882
0	75,0	49,6	65,0	55,0	8 706,72	26,882
1	75,0	50,0	65,0	55,0	8 706,72	26,882
2	70,0	47,2	65,0	55,0	8 706,72	26,882
3	70,0	47,6	65,0	55,0	8 706,72	26,882
4	70,0	48,1	65,0	55,0	8 706,72	26,882

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
5	70,0	48,5	65,0	55,0	8 706,72	26,882
6	70,0	49,0	65,0	55,0	8 706,72	26,882
7	70,0	49,5	65,0	55,0	8 706,72	26,882
8	70,0	49,9	65,0	55,0	8 706,72	26,882
9	70,0	50,4	65,0	55,0	8 706,72	26,882
10	70,0	50,9	65,0	55,0	8 706,72	26,882
ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»						
-35	125,0	60,7	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-34	125,0	61,9	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-33	125,0	63,0	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-32	125,0	64,2	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-31	125,0	65,4	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-30	125,0	66,6	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-29	125,0	67,7	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-28	125,0	68,9	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-27	125,0	70,0	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-26	123,8	70,0	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-25	121,8	69,2	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-24	119,8	68,3	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-23	117,7	67,5	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-22	115,7	66,6	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-21	113,6	65,7	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-20	111,6	64,8	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-19	109,5	63,9	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-18	107,4	63,0	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-17	105,4	62,1	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-16	103,3	61,2	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-15	101,2	60,3	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-14	99,1	59,4	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-13	97,0	58,4	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-12	94,9	57,5	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-11	92,8	56,6	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-10	90,7	55,6	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-9	88,6	54,7	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-8	86,5	53,7	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-7	84,3	52,8	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-6	82,2	51,8	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-5	80,0	50,8	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-4	77,9	49,8	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-3	75,7	48,8	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-2	73,6	47,8	65,0	55,0	7 226,64	38,959
-1	71,4	46,8	65,0	55,0	7 226,64	38,959
0	70,0	46,6	65,0	55,0	7 226,64	38,959

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
1	70,0	47,8	65,0	55,0	7 226,64	38,959
2	70,0	49,0	65,0	55,0	7 226,64	38,959
3	70,0	50,1	65,0	55,0	7 226,64	38,959
4	70,0	51,3	65,0	55,0	7 226,64	38,959
5	70,0	52,5	65,0	55,0	7 226,64	38,959
6	70,0	53,6	65,0	55,0	7 226,64	38,959
7	70,0	54,8	65,0	55,0	7 226,64	38,959
8	70,0	56,0	65,0	55,0	7 226,64	38,959
Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»						
-35	105,0	60,7	65,0	55,0	79,22	0,291
-34	105,0	61,9	65,0	55,0	79,22	0,291
-33	105,0	63,0	65,0	55,0	79,22	0,291
-32	105,0	64,2	65,0	55,0	79,22	0,291
-31	105,0	65,4	65,0	55,0	79,22	0,291
-30	105,0	66,6	65,0	55,0	79,22	0,291
-29	105,0	67,7	65,0	55,0	79,22	0,291
-28	105,0	68,9	65,0	55,0	79,22	0,291
-27	105,0	70,0	65,0	55,0	79,22	0,291
-26	105,0	70,0	65,0	55,0	79,22	0,291
-25	105,0	69,2	65,0	55,0	79,22	0,291
-24	105,0	68,3	65,0	55,0	79,22	0,291
-23	105,0	67,5	65,0	55,0	79,22	0,291
-22	105,0	66,6	65,0	55,0	79,22	0,291
-21	105,0	65,7	65,0	55,0	79,22	0,291
-20	105,0	64,8	65,0	55,0	79,22	0,291
-19	105,0	63,9	65,0	55,0	79,22	0,291
-18	105,0	63,0	65,0	55,0	79,22	0,291
-17	105,0	62,1	65,0	55,0	79,22	0,291
-16	103,3	61,2	65,0	55,0	79,22	0,291
-15	101,2	60,3	65,0	55,0	79,22	0,291
-14	99,1	59,4	65,0	55,0	79,22	0,291
-13	97,0	58,4	65,0	55,0	79,22	0,291
-12	94,9	57,5	65,0	55,0	79,22	0,291
-11	92,8	56,6	65,0	55,0	79,22	0,291
-10	90,7	55,6	65,0	55,0	79,22	0,291
-9	88,6	54,7	65,0	55,0	79,22	0,291
-8	86,5	53,7	65,0	55,0	79,22	0,291
-7	84,3	52,8	65,0	55,0	79,22	0,291
-6	82,2	51,8	65,0	55,0	79,22	0,291
-5	80,0	50,8	65,0	55,0	79,22	0,291
-4	77,9	49,8	65,0	55,0	79,22	0,291
-3	75,7	48,8	65,0	55,0	79,22	0,291

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-2	73,6	47,8	65,0	55,0	79,22	0,291
-1	71,4	46,8	65,0	55,0	79,22	0,291
0	70,0	46,6	65,0	55,0	79,22	0,291
1	70,0	47,8	65,0	55,0	79,22	0,291
2	70,0	49,0	65,0	55,0	79,22	0,291
3	70,0	50,1	65,0	55,0	79,22	0,291
4	70,0	51,3	65,0	55,0	79,22	0,291
5	70,0	52,5	65,0	55,0	79,22	0,291
6	70,0	53,6	65,0	55,0	79,22	0,291
7	70,0	54,8	65,0	55,0	79,22	0,291
8	70,0	56,0	65,0	55,0	79,22	0,291
Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»						
-35	118,6	67,3	65,0	15,0	189,06	0,217
-34	117,0	66,7	65,0	15,0	189,06	0,217
-33	115,4	66,0	65,0	15,0	189,06	0,217
-32	113,8	65,3	65,0	15,0	189,06	0,217
-31	112,2	64,6	65,0	15,0	189,06	0,217
-30	110,6	63,9	65,0	15,0	189,06	0,217
-29	108,9	63,3	65,0	15,0	189,06	0,217
-28	107,3	62,6	65,0	15,0	189,06	0,217
-27	105,7	61,9	65,0	15,0	189,06	0,217
-26	104,1	61,2	65,0	15,0	189,06	0,217
-25	102,4	60,5	65,0	15,0	189,06	0,217
-24	100,8	59,8	65,0	15,0	189,06	0,217
-23	99,1	59,1	65,0	15,0	189,06	0,217
-22	97,5	58,3	65,0	15,0	189,06	0,217
-21	95,9	57,6	65,0	15,0	189,06	0,217
-20	94,2	56,9	65,0	15,0	189,06	0,217
-19	92,5	56,2	65,0	15,0	189,06	0,217
-18	90,9	55,5	65,0	15,0	189,06	0,217
-17	89,2	54,7	65,0	15,0	189,06	0,217
-16	87,6	54,0	65,0	15,0	189,06	0,217
-15	85,9	53,3	65,0	15,0	189,06	0,217
-14	84,2	52,5	65,0	15,0	189,06	0,217
-13	82,5	51,8	65,0	15,0	189,06	0,217
-12	80,8	51,0	65,0	15,0	189,06	0,217
-11	79,1	50,2	65,0	15,0	189,06	0,217
-10	77,4	49,5	65,0	15,0	189,06	0,217
-9	75,7	48,7	65,0	15,0	189,06	0,217
-8	74,0	47,9	65,0	15,0	189,06	0,217
-7	72,3	47,1	65,0	15,0	189,06	0,217
-6	70,6	46,4	65,0	15,0	189,06	0,217
-5	70,0	46,3	65,0	15,0	189,06	0,217

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-4	70,0	46,7	65,0	15,0	189,06	0,217
-3	70,0	47,1	65,0	15,0	189,06	0,217
-2	70,0	47,5	65,0	15,0	189,06	0,217
-1	70,0	47,9	65,0	15,0	189,06	0,217
0	70,0	48,3	65,0	15,0	189,06	0,217
1	70,0	48,7	65,0	15,0	189,06	0,217
2	70,0	49,1	65,0	15,0	189,06	0,217
3	70,0	49,5	65,0	15,0	189,06	0,217
4	70,0	49,9	65,0	15,0	189,06	0,217
5	70,0	50,3	65,0	15,0	189,06	0,217
6	70,0	50,7	65,0	15,0	189,06	0,217
7	70,0	51,1	65,0	15,0	189,06	0,217
8	70,0	51,5	65,0	15,0	189,06	0,217
ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»						
-35	125,0	61,0	-	-	5 401,62	13,725
-34	125,0	62,0	-	-	5 401,62	13,725
-33	125,0	63,0	-	-	5 401,62	13,725
-32	125,0	65,0	-	-	5 401,62	13,725
-31	125,0	66,0	-	-	5 401,62	13,725
-30	125,0	67,0	-	-	5 401,62	13,725
-29	125,0	68,0	-	-	5 401,62	13,725
-28	125,0	69,0	-	-	5 401,62	13,725
-27	125,0	70,0	-	-	5 401,62	13,725
-26	124,0	70,0	-	-	5 401,62	13,725
-25	122,0	70,0	-	-	5 401,62	13,725
-24	120,0	69,0	-	-	5 401,62	13,725
-23	118,0	68,0	-	-	5 401,62	13,725
-22	116,0	67,0	-	-	5 401,62	13,725
-21	114,0	66,0	-	-	5 401,62	13,725
-20	112,0	65,0	-	-	5 401,62	13,725
-19	109,0	64,0	-	-	5 401,62	13,725
-18	107,0	63,0	-	-	5 401,62	13,725
-17	105,0	62,0	-	-	5 401,62	13,725
-16	103,0	61,0	-	-	5 401,62	13,725
-15	101,0	61,0	-	-	5 401,62	13,725
-14	99,0	60,0	-	-	5 401,62	13,725
-13	97,0	59,0	-	-	5 401,62	13,725
-12	95,0	58,0	-	-	5 401,62	13,725
-11	93,0	57,0	-	-	5 401,62	13,725
-10	91,0	56,0	-	-	5 401,62	13,725
-9	89,0	55,0	-	-	5 401,62	13,725
-8	86,0	54,0	-	-	5 401,62	13,725
-7	84,0	53,0	-	-	5 401,62	13,725

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-6	82,0	52,0	-	-	5 401,62	13,725
-5	80,0	51,0	-	-	5 401,62	13,725
-4	78,0	50,0	-	-	5 401,62	13,725
-3	76,0	49,0	-	-	5 401,62	13,725
-2	74,0	48,0	-	-	5 401,62	13,725
-1	71,0	47,0	-	-	5 401,62	13,725
0	70,0	47,0	-	-	5 401,62	13,725
1	70,0	48,0	-	-	5 401,62	13,725
2	70,0	49,0	-	-	5 401,62	13,725
3	70,0	50,0	-	-	5 401,62	13,725
4	70,0	51,0	-	-	5 401,62	13,725
5	70,0	53,0	-	-	5 401,62	13,725
6	70,0	54,0	-	-	5 401,62	13,725
7	70,0	55,0	-	-	5 401,62	13,725
8	70,0	56,0	-	-	5 401,62	13,725
Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»						
-35	126,3	66,6	65,0	55,0	448,95	1,003
-34	125,5	66,1	65,0	55,0	448,95	1,003
-33	125,2	65,5	65,0	55,0	448,95	1,003
-32	124,9	64,9	65,0	55,0	448,95	1,003
-31	124,4	64,4	65,0	55,0	448,95	1,003
-30	124,0	63,8	65,0	55,0	448,95	1,003
-29	123,9	63,7	65,0	55,0	448,95	1,003
-28	123,8	63,6	65,0	55,0	448,95	1,003
-27	123,6	63,0	65,0	55,0	448,95	1,003
-26	123,3	62,5	65,0	55,0	448,95	1,003
-25	123,0	62,0	65,0	55,0	448,95	1,003
-24	121,0	61,3	65,0	55,0	448,95	1,003
-23	119,0	60,7	65,0	55,0	448,95	1,003
-22	117,0	60,1	65,0	55,0	448,95	1,003
-21	115,1	59,5	65,0	55,0	448,95	1,003
-20	113,1	58,8	65,0	55,0	448,95	1,003
-19	111,1	58,2	65,0	55,0	448,95	1,003
-18	109,1	57,5	65,0	55,0	448,95	1,003
-17	107,0	56,9	65,0	55,0	448,95	1,003
-16	105,0	56,2	65,0	55,0	448,95	1,003
-15	103,0	55,5	65,0	55,0	448,95	1,003
-14	101,0	54,9	65,0	55,0	448,95	1,003
-13	98,9	54,2	65,0	55,0	448,95	1,003
-12	96,9	53,5	65,0	55,0	448,95	1,003
-11	94,8	52,8	65,0	55,0	448,95	1,003
-10	92,7	52,1	65,0	55,0	448,95	1,003
-9	90,7	51,3	65,0	55,0	448,95	1,003

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-8	88,6	50,6	65,0	55,0	448,95	1,003
-7	86,5	49,9	65,0	55,0	448,95	1,003
-6	84,4	49,1	65,0	55,0	448,95	1,003
-5	82,2	48,3	65,0	55,0	448,95	1,003
-4	80,1	47,6	65,0	55,0	448,95	1,003
-3	78,0	46,8	65,0	55,0	448,95	1,003
-2	75,8	46,0	65,0	55,0	448,95	1,003
-1	73,6	45,1	65,0	55,0	448,95	1,003
0	71,4	44,3	65,0	55,0	448,95	1,003
1	70,0	44,2	65,0	55,0	448,95	1,003
2	70,0	45,6	65,0	55,0	448,95	1,003
3	70,0	46,9	65,0	55,0	448,95	1,003
4	70,0	48,3	65,0	55,0	448,95	1,003
5	70,0	49,7	65,0	55,0	448,95	1,003
6	70,0	51,0	65,0	55,0	448,95	1,003
7	70,0	52,4	65,0	55,0	448,95	1,003
8	70,0	53,7	65,0	55,0	448,95	1,003
Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»						
-35	90,7	67,4	-	-	1 256,76	0,889
-34	89,7	66,8	-	-	1 256,76	0,889
-33	88,6	66,1	-	-	1 256,76	0,889
-32	87,5	65,5	-	-	1 256,76	0,889
-31	86,4	64,8	-	-	1 256,76	0,889
-30	85,3	64,2	-	-	1 256,76	0,889
-29	84,3	63,5	-	-	1 256,76	0,889
-28	83,2	62,8	-	-	1 256,76	0,889
-27	82,1	62,1	-	-	1 256,76	0,889
-26	81,0	61,5	-	-	1 256,76	0,889
-25	79,9	60,8	-	-	1 256,76	0,889
-24	78,7	60,1	-	-	1 256,76	0,889
-23	77,6	59,4	-	-	1 256,76	0,889
-22	76,5	58,7	-	-	1 256,76	0,889
-21	75,4	58,0	-	-	1 256,76	0,889
-20	74,3	57,3	-	-	1 256,76	0,889
-19	73,1	56,6	-	-	1 256,76	0,889
-18	72,0	55,9	-	-	1 256,76	0,889
-17	70,9	55,2	-	-	1 256,76	0,889
-16	69,7	54,5	-	-	1 256,76	0,889
-15	68,6	53,7	-	-	1 256,76	0,889
-14	67,4	53,0	-	-	1 256,76	0,889
-13	66,3	52,3	-	-	1 256,76	0,889
-12	65,1	51,5	-	-	1 256,76	0,889
-11	65,0	51,7	-	-	1 256,76	0,889

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-10	65,0	52,0	-	-	1 256,76	0,889
-9	65,0	52,2	-	-	1 256,76	0,889
-8	65,0	52,5	-	-	1 256,76	0,889
-7	65,0	52,7	-	-	1 256,76	0,889
-6	65,0	53,0	-	-	1 256,76	0,889
-5	65,0	53,2	-	-	1 256,76	0,889
-4	65,0	53,4	-	-	1 256,76	0,889
-3	65,0	53,6	-	-	1 256,76	0,889
-2	65,0	53,8	-	-	1 256,76	0,889
-1	65,0	53,9	-	-	1 256,76	0,889
0	65,0	54,1	-	-	1 256,76	0,889
1	65,0	54,2	-	-	1 256,76	0,889
2	65,0	54,4	-	-	1 256,76	0,889
3	65,0	54,5	-	-	1 256,76	0,889
4	65,0	54,6	-	-	1 256,76	0,889
5	65,0	54,6	-	-	1 256,76	0,889
6	65,0	54,7	-	-	1 256,76	0,889
7	65,0	54,7	-	-	1 256,76	0,889
8	65,0	54,6	-	-	1 256,76	0,889
Зырянская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»						
-35	90,7	67,4	-	-	2 140,10	1,742
-34	89,7	66,8	-	-	2 140,10	1,742
-33	88,6	66,1	-	-	2 140,10	1,742
-32	87,5	65,5	-	-	2 140,10	1,742
-31	86,4	64,8	-	-	2 140,10	1,742
-30	85,3	64,2	-	-	2 140,10	1,742
-29	84,3	63,5	-	-	2 140,10	1,742
-28	83,2	62,8	-	-	2 140,10	1,742
-27	82,1	62,1	-	-	2 140,10	1,742
-26	81,0	61,5	-	-	2 140,10	1,742
-25	79,9	60,8	-	-	2 140,10	1,742
-24	78,7	60,1	-	-	2 140,10	1,742
-23	77,6	59,4	-	-	2 140,10	1,742
-22	76,5	58,7	-	-	2 140,10	1,742
-21	75,4	58,0	-	-	2 140,10	1,742
-20	74,3	57,3	-	-	2 140,10	1,742
-19	73,1	56,6	-	-	2 140,10	1,742
-18	72,0	55,9	-	-	2 140,10	1,742
-17	70,9	55,2	-	-	2 140,10	1,742
-16	69,7	54,5	-	-	2 140,10	1,742
-15	68,6	53,7	-	-	2 140,10	1,742
-14	67,4	53,0	-	-	2 140,10	1,742
-13	66,3	52,3	-	-	2 140,10	1,742

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-12	65,1	51,5	-	-	2 140,10	1,742
-11	65,0	51,7	-	-	2 140,10	1,742
-10	65,0	52,0	-	-	2 140,10	1,742
-9	65,0	52,2	-	-	2 140,10	1,742
-8	65,0	52,5	-	-	2 140,10	1,742
-7	65,0	52,7	-	-	2 140,10	1,742
-6	65,0	53,0	-	-	2 140,10	1,742
-5	65,0	53,2	-	-	2 140,10	1,742
-4	65,0	53,4	-	-	2 140,10	1,742
-3	65,0	53,6	-	-	2 140,10	1,742
-2	65,0	53,8	-	-	2 140,10	1,742
-1	65,0	53,9	-	-	2 140,10	1,742
0	65,0	54,1	-	-	2 140,10	1,742
1	65,0	54,2	-	-	2 140,10	1,742
2	65,0	54,4	-	-	2 140,10	1,742
3	65,0	54,5	-	-	2 140,10	1,742
4	65,0	54,6	-	-	2 140,10	1,742
5	65,0	54,6	-	-	2 140,10	1,742
6	65,0	54,7	-	-	2 140,10	1,742
7	65,0	54,7	-	-	2 140,10	1,742
8	65,0	54,6	-	-	2 140,10	1,742
Куйбышевская центральная котельная (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»						
-35	104,7	67,4	-	-	1 248,59	1,528
-34	103,4	66,8	-	-	1 248,59	1,528
-33	102,1	66,1	-	-	1 248,59	1,528
-32	100,7	65,5	-	-	1 248,59	1,528
-31	99,4	64,8	-	-	1 248,59	1,528
-30	98,1	64,2	-	-	1 248,59	1,528
-29	96,7	63,5	-	-	1 248,59	1,528
-28	95,4	62,8	-	-	1 248,59	1,528
-27	94,0	62,2	-	-	1 248,59	1,528
-26	92,7	61,5	-	-	1 248,59	1,528
-25	91,3	60,8	-	-	1 248,59	1,528
-24	89,9	60,1	-	-	1 248,59	1,528
-23	88,6	59,4	-	-	1 248,59	1,528
-22	87,2	58,7	-	-	1 248,59	1,528
-21	85,8	58,0	-	-	1 248,59	1,528
-20	84,4	57,3	-	-	1 248,59	1,528
-19	83,1	56,6	-	-	1 248,59	1,528
-18	81,7	55,9	-	-	1 248,59	1,528
-17	80,3	55,2	-	-	1 248,59	1,528
-16	78,9	54,5	-	-	1 248,59	1,528
-15	77,5	53,7	-	-	1 248,59	1,528

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-14	76,1	53,0	-	-	1 248,59	1,528
-13	74,7	52,3	-	-	1 248,59	1,528
-12	73,2	51,5	-	-	1 248,59	1,528
-11	71,8	50,8	-	-	1 248,59	1,528
-10	70,4	50,0	-	-	1 248,59	1,528
-9	68,9	49,3	-	-	1 248,59	1,528
-8	67,5	48,5	-	-	1 248,59	1,528
-7	66,0	47,7	-	-	1 248,59	1,528
-6	64,6	46,9	-	-	1 248,59	1,528
-5	63,1	46,2	-	-	1 248,59	1,528
-4	61,6	45,4	-	-	1 248,59	1,528
-3	60,1	44,5	-	-	1 248,59	1,528
-2	58,6	43,7	-	-	1 248,59	1,528
-1	57,1	42,9	-	-	1 248,59	1,528
0	55,6	42,1	-	-	1 248,59	1,528
1	54,1	41,2	-	-	1 248,59	1,528
2	52,6	40,4	-	-	1 248,59	1,528
3	51,0	39,5	-	-	1 248,59	1,528
4	49,5	38,6	-	-	1 248,59	1,528
5	47,9	37,7	-	-	1 248,59	1,528
6	46,3	36,8	-	-	1 248,59	1,528
7	44,7	35,9	-	-	1 248,59	1,528
8	43,1	34,9	-	-	1 248,59	1,528
Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	-	-	571,17	0,423
-34	89,7	66,8	-	-	571,17	0,423
-33	88,6	66,1	-	-	571,17	0,423
-32	87,5	65,5	-	-	571,17	0,423
-31	86,4	64,8	-	-	571,17	0,423
-30	85,3	64,2	-	-	571,17	0,423
-29	84,3	63,5	-	-	571,17	0,423
-28	83,2	62,8	-	-	571,17	0,423
-27	82,1	62,1	-	-	571,17	0,423
-26	81,0	61,5	-	-	571,17	0,423
-25	79,9	60,8	-	-	571,17	0,423
-24	78,7	60,1	-	-	571,17	0,423
-23	77,6	59,4	-	-	571,17	0,423
-22	76,5	58,7	-	-	571,17	0,423
-21	75,4	58,0	-	-	571,17	0,423
-20	74,3	57,3	-	-	571,17	0,423
-19	73,1	56,6	-	-	571,17	0,423
-18	72,0	55,9	-	-	571,17	0,423
-17	70,9	55,2	-	-	571,17	0,423

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-16	69,7	54,5	-	-	571,17	0,423
-15	68,6	53,7	-	-	571,17	0,423
-14	67,4	53,0	-	-	571,17	0,423
-13	66,3	52,3	-	-	571,17	0,423
-12	65,1	51,5	-	-	571,17	0,423
-11	65,0	51,7	-	-	571,17	0,423
-10	65,0	52,0	-	-	571,17	0,423
-9	65,0	52,2	-	-	571,17	0,423
-8	65,0	52,5	-	-	571,17	0,423
-7	65,0	52,7	-	-	571,17	0,423
-6	65,0	53,0	-	-	571,17	0,423
-5	65,0	53,2	-	-	571,17	0,423
-4	65,0	53,4	-	-	571,17	0,423
-3	65,0	53,6	-	-	571,17	0,423
-2	65,0	53,8	-	-	571,17	0,423
-1	65,0	53,9	-	-	571,17	0,423
0	65,0	54,1	-	-	571,17	0,423
1	65,0	54,2	-	-	571,17	0,423
2	65,0	54,4	-	-	571,17	0,423
3	65,0	54,5	-	-	571,17	0,423
4	65,0	54,6	-	-	571,17	0,423
5	65,0	54,6	-	-	571,17	0,423
6	65,0	54,7	-	-	571,17	0,423
7	65,0	54,7	-	-	571,17	0,423
8	65,0	54,6	-	-	571,17	0,423
Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	-	-	19,99	0,011
-34	89,7	66,8	-	-	19,99	0,011
-33	88,6	66,1	-	-	19,99	0,011
-32	87,5	65,5	-	-	19,99	0,011
-31	86,4	64,8	-	-	19,99	0,011
-30	85,3	64,2	-	-	19,99	0,011
-29	84,3	63,5	-	-	19,99	0,011
-28	83,2	62,8	-	-	19,99	0,011
-27	82,1	62,1	-	-	19,99	0,011
-26	81,0	61,5	-	-	19,99	0,011
-25	79,9	60,8	-	-	19,99	0,011
-24	78,7	60,1	-	-	19,99	0,011
-23	77,6	59,4	-	-	19,99	0,011
-22	76,5	58,7	-	-	19,99	0,011
-21	75,4	58,0	-	-	19,99	0,011
-20	74,3	57,3	-	-	19,99	0,011
-19	73,1	56,6	-	-	19,99	0,011

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-18	72,0	55,9	-	-	19,99	0,011
-17	70,9	55,2	-	-	19,99	0,011
-16	69,7	54,5	-	-	19,99	0,011
-15	68,6	53,7	-	-	19,99	0,011
-14	67,4	53,0	-	-	19,99	0,011
-13	66,3	52,3	-	-	19,99	0,011
-12	65,1	51,5	-	-	19,99	0,011
-11	65,0	51,7	-	-	19,99	0,011
-10	65,0	52,0	-	-	19,99	0,011
-9	65,0	52,2	-	-	19,99	0,011
-8	65,0	52,5	-	-	19,99	0,011
-7	65,0	52,7	-	-	19,99	0,011
-6	65,0	53,0	-	-	19,99	0,011
-5	65,0	53,2	-	-	19,99	0,011
-4	65,0	53,4	-	-	19,99	0,011
-3	65,0	53,6	-	-	19,99	0,011
-2	65,0	53,8	-	-	19,99	0,011
-1	65,0	53,9	-	-	19,99	0,011
0	65,0	54,1	-	-	19,99	0,011
1	65,0	54,2	-	-	19,99	0,011
2	65,0	54,4	-	-	19,99	0,011
3	65,0	54,5	-	-	19,99	0,011
4	65,0	54,6	-	-	19,99	0,011
5	65,0	54,6	-	-	19,99	0,011
6	65,0	54,7	-	-	19,99	0,011
7	65,0	54,7	-	-	19,99	0,011
8	65,0	54,6	-	-	19,99	0,011
Котельная №72 (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	-	-	4,60	0,004
-34	89,7	66,8	-	-	4,60	0,004
-33	88,6	66,1	-	-	4,60	0,004
-32	87,5	65,5	-	-	4,60	0,004
-31	86,4	64,8	-	-	4,60	0,004
-30	85,3	64,2	-	-	4,60	0,004
-29	84,3	63,5	-	-	4,60	0,004
-28	83,2	62,8	-	-	4,60	0,004
-27	82,1	62,1	-	-	4,60	0,004
-26	81,0	61,5	-	-	4,60	0,004
-25	79,9	60,8	-	-	4,60	0,004
-24	78,7	60,1	-	-	4,60	0,004
-23	77,6	59,4	-	-	4,60	0,004
-22	76,5	58,7	-	-	4,60	0,004
-21	75,4	58,0	-	-	4,60	0,004

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-20	74,3	57,3	-	-	4,60	0,004
-19	73,1	56,6	-	-	4,60	0,004
-18	72,0	55,9	-	-	4,60	0,004
-17	70,9	55,2	-	-	4,60	0,004
-16	69,7	54,5	-	-	4,60	0,004
-15	68,6	53,7	-	-	4,60	0,004
-14	67,4	53,0	-	-	4,60	0,004
-13	66,3	52,3	-	-	4,60	0,004
-12	65,1	51,5	-	-	4,60	0,004
-11	65,0	51,7	-	-	4,60	0,004
-10	65,0	52,0	-	-	4,60	0,004
-9	65,0	52,2	-	-	4,60	0,004
-8	65,0	52,5	-	-	4,60	0,004
-7	65,0	52,7	-	-	4,60	0,004
-6	65,0	53,0	-	-	4,60	0,004
-5	65,0	53,2	-	-	4,60	0,004
-4	65,0	53,4	-	-	4,60	0,004
-3	65,0	53,6	-	-	4,60	0,004
-2	65,0	53,8	-	-	4,60	0,004
-1	65,0	53,9	-	-	4,60	0,004
0	65,0	54,1	-	-	4,60	0,004
1	65,0	54,2	-	-	4,60	0,004
2	65,0	54,4	-	-	4,60	0,004
3	65,0	54,5	-	-	4,60	0,004
4	65,0	54,6	-	-	4,60	0,004
5	65,0	54,6	-	-	4,60	0,004
6	65,0	54,7	-	-	4,60	0,004
7	65,0	54,7	-	-	4,60	0,004
8	65,0	54,6	-	-	4,60	0,004
Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	-	-	11,80	0,015
-34	89,7	66,8	-	-	11,80	0,015
-33	88,6	66,1	-	-	11,80	0,015
-32	87,5	65,5	-	-	11,80	0,015
-31	86,4	64,8	-	-	11,80	0,015
-30	85,3	64,2	-	-	11,80	0,015
-29	84,3	63,5	-	-	11,80	0,015
-28	83,2	62,8	-	-	11,80	0,015
-27	82,1	62,1	-	-	11,80	0,015
-26	81,0	61,5	-	-	11,80	0,015
-25	79,9	60,8	-	-	11,80	0,015
-24	78,7	60,1	-	-	11,80	0,015
-23	77,6	59,4	-	-	11,80	0,015

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-22	76,5	58,7	-	-	11,80	0,015
-21	75,4	58,0	-	-	11,80	0,015
-20	74,3	57,3	-	-	11,80	0,015
-19	73,1	56,6	-	-	11,80	0,015
-18	72,0	55,9	-	-	11,80	0,015
-17	70,9	55,2	-	-	11,80	0,015
-16	69,7	54,5	-	-	11,80	0,015
-15	68,6	53,7	-	-	11,80	0,015
-14	67,4	53,0	-	-	11,80	0,015
-13	66,3	52,3	-	-	11,80	0,015
-12	65,1	51,5	-	-	11,80	0,015
-11	65,0	51,7	-	-	11,80	0,015
-10	65,0	52,0	-	-	11,80	0,015
-9	65,0	52,2	-	-	11,80	0,015
-8	65,0	52,5	-	-	11,80	0,015
-7	65,0	52,7	-	-	11,80	0,015
-6	65,0	53,0	-	-	11,80	0,015
-5	65,0	53,2	-	-	11,80	0,015
-4	65,0	53,4	-	-	11,80	0,015
-3	65,0	53,6	-	-	11,80	0,015
-2	65,0	53,8	-	-	11,80	0,015
-1	65,0	53,9	-	-	11,80	0,015
0	65,0	54,1	-	-	11,80	0,015
1	65,0	54,2	-	-	11,80	0,015
2	65,0	54,4	-	-	11,80	0,015
3	65,0	54,5	-	-	11,80	0,015
4	65,0	54,6	-	-	11,80	0,015
5	65,0	54,6	-	-	11,80	0,015
6	65,0	54,7	-	-	11,80	0,015
7	65,0	54,7	-	-	11,80	0,015
8	65,0	54,6	-	-	11,80	0,015
Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	-	-	34,95	0,035
-34	89,7	66,8	-	-	34,95	0,035
-33	88,6	66,1	-	-	34,95	0,035
-32	87,5	65,5	-	-	34,95	0,035
-31	86,4	64,8	-	-	34,95	0,035
-30	85,3	64,2	-	-	34,95	0,035
-29	84,3	63,5	-	-	34,95	0,035
-28	83,2	62,8	-	-	34,95	0,035
-27	82,1	62,1	-	-	34,95	0,035
-26	81,0	61,5	-	-	34,95	0,035
-25	79,9	60,8	-	-	34,95	0,035

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-24	78,7	60,1	-	-	34,95	0,035
-23	77,6	59,4	-	-	34,95	0,035
-22	76,5	58,7	-	-	34,95	0,035
-21	75,4	58,0	-	-	34,95	0,035
-20	74,3	57,3	-	-	34,95	0,035
-19	73,1	56,6	-	-	34,95	0,035
-18	72,0	55,9	-	-	34,95	0,035
-17	70,9	55,2	-	-	34,95	0,035
-16	69,7	54,5	-	-	34,95	0,035
-15	68,6	53,7	-	-	34,95	0,035
-14	67,4	53,0	-	-	34,95	0,035
-13	66,3	52,3	-	-	34,95	0,035
-12	65,1	51,5	-	-	34,95	0,035
-11	65,0	51,7	-	-	34,95	0,035
-10	65,0	52,0	-	-	34,95	0,035
-9	65,0	52,2	-	-	34,95	0,035
-8	65,0	52,5	-	-	34,95	0,035
-7	65,0	52,7	-	-	34,95	0,035
-6	65,0	53,0	-	-	34,95	0,035
-5	65,0	53,2	-	-	34,95	0,035
-4	65,0	53,4	-	-	34,95	0,035
-3	65,0	53,6	-	-	34,95	0,035
-2	65,0	53,8	-	-	34,95	0,035
-1	65,0	53,9	-	-	34,95	0,035
0	65,0	54,1	-	-	34,95	0,035
1	65,0	54,2	-	-	34,95	0,035
2	65,0	54,4	-	-	34,95	0,035
3	65,0	54,5	-	-	34,95	0,035
4	65,0	54,6	-	-	34,95	0,035
5	65,0	54,6	-	-	34,95	0,035
6	65,0	54,7	-	-	34,95	0,035
7	65,0	54,7	-	-	34,95	0,035
8	65,0	54,6	-	-	34,95	0,035
Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	-	-	116,88	0,126
-34	89,7	66,8	-	-	116,88	0,126
-33	88,6	66,1	-	-	116,88	0,126
-32	87,5	65,5	-	-	116,88	0,126
-31	86,4	64,8	-	-	116,88	0,126
-30	85,3	64,2	-	-	116,88	0,126
-29	84,3	63,5	-	-	116,88	0,126
-28	83,2	62,8	-	-	116,88	0,126
-27	82,1	62,1	-	-	116,88	0,126

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-26	81,0	61,5	-	-	116,88	0,126
-25	79,9	60,8	-	-	116,88	0,126
-24	78,7	60,1	-	-	116,88	0,126
-23	77,6	59,4	-	-	116,88	0,126
-22	76,5	58,7	-	-	116,88	0,126
-21	75,4	58,0	-	-	116,88	0,126
-20	74,3	57,3	-	-	116,88	0,126
-19	73,1	56,6	-	-	116,88	0,126
-18	72,0	55,9	-	-	116,88	0,126
-17	70,9	55,2	-	-	116,88	0,126
-16	69,7	54,5	-	-	116,88	0,126
-15	68,6	53,7	-	-	116,88	0,126
-14	67,4	53,0	-	-	116,88	0,126
-13	66,3	52,3	-	-	116,88	0,126
-12	65,1	51,5	-	-	116,88	0,126
-11	65,0	51,7	-	-	116,88	0,126
-10	65,0	52,0	-	-	116,88	0,126
-9	65,0	52,2	-	-	116,88	0,126
-8	65,0	52,5	-	-	116,88	0,126
-7	65,0	52,7	-	-	116,88	0,126
-6	65,0	53,0	-	-	116,88	0,126
-5	65,0	53,2	-	-	116,88	0,126
-4	65,0	53,4	-	-	116,88	0,126
-3	65,0	53,6	-	-	116,88	0,126
-2	65,0	53,8	-	-	116,88	0,126
-1	65,0	53,9	-	-	116,88	0,126
0	65,0	54,1	-	-	116,88	0,126
1	65,0	54,2	-	-	116,88	0,126
2	65,0	54,4	-	-	116,88	0,126
3	65,0	54,5	-	-	116,88	0,126
4	65,0	54,6	-	-	116,88	0,126
5	65,0	54,6	-	-	116,88	0,126
6	65,0	54,7	-	-	116,88	0,126
7	65,0	54,7	-	-	116,88	0,126
8	65,0	54,6	-	-	116,88	0,126
Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	-	-	132,95	0,120
-34	89,7	66,8	-	-	132,95	0,120
-33	88,6	66,1	-	-	132,95	0,120
-32	87,5	65,5	-	-	132,95	0,120
-31	86,4	64,8	-	-	132,95	0,120
-30	85,3	64,2	-	-	132,95	0,120
-29	84,3	63,5	-	-	132,95	0,120

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-28	83,2	62,8	-	-	132,95	0,120
-27	82,1	62,1	-	-	132,95	0,120
-26	81,0	61,5	-	-	132,95	0,120
-25	79,9	60,8	-	-	132,95	0,120
-24	78,7	60,1	-	-	132,95	0,120
-23	77,6	59,4	-	-	132,95	0,120
-22	76,5	58,7	-	-	132,95	0,120
-21	75,4	58,0	-	-	132,95	0,120
-20	74,3	57,3	-	-	132,95	0,120
-19	73,1	56,6	-	-	132,95	0,120
-18	72,0	55,9	-	-	132,95	0,120
-17	70,9	55,2	-	-	132,95	0,120
-16	69,7	54,5	-	-	132,95	0,120
-15	68,6	53,7	-	-	132,95	0,120
-14	67,4	53,0	-	-	132,95	0,120
-13	66,3	52,3	-	-	132,95	0,120
-12	65,1	51,5	-	-	132,95	0,120
-11	65,0	51,7	-	-	132,95	0,120
-10	65,0	52,0	-	-	132,95	0,120
-9	65,0	52,2	-	-	132,95	0,120
-8	65,0	52,5	-	-	132,95	0,120
-7	65,0	52,7	-	-	132,95	0,120
-6	65,0	53,0	-	-	132,95	0,120
-5	65,0	53,2	-	-	132,95	0,120
-4	65,0	53,4	-	-	132,95	0,120
-3	65,0	53,6	-	-	132,95	0,120
-2	65,0	53,8	-	-	132,95	0,120
-1	65,0	53,9	-	-	132,95	0,120
0	65,0	54,1	-	-	132,95	0,120
1	65,0	54,2	-	-	132,95	0,120
2	65,0	54,4	-	-	132,95	0,120
3	65,0	54,5	-	-	132,95	0,120
4	65,0	54,6	-	-	132,95	0,120
5	65,0	54,6	-	-	132,95	0,120
6	65,0	54,7	-	-	132,95	0,120
7	65,0	54,7	-	-	132,95	0,120
8	65,0	54,6	-	-	132,95	0,120
Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	-	-	5,60	0,008
-34	89,7	66,8	-	-	5,60	0,008
-33	88,6	66,1	-	-	5,60	0,008
-32	87,5	65,5	-	-	5,60	0,008
-31	86,4	64,8	-	-	5,60	0,008

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-30	85,3	64,2	-	-	5,60	0,008
-29	84,3	63,5	-	-	5,60	0,008
-28	83,2	62,8	-	-	5,60	0,008
-27	82,1	62,1	-	-	5,60	0,008
-26	81,0	61,5	-	-	5,60	0,008
-25	79,9	60,8	-	-	5,60	0,008
-24	78,7	60,1	-	-	5,60	0,008
-23	77,6	59,4	-	-	5,60	0,008
-22	76,5	58,7	-	-	5,60	0,008
-21	75,4	58,0	-	-	5,60	0,008
-20	74,3	57,3	-	-	5,60	0,008
-19	73,1	56,6	-	-	5,60	0,008
-18	72,0	55,9	-	-	5,60	0,008
-17	70,9	55,2	-	-	5,60	0,008
-16	69,7	54,5	-	-	5,60	0,008
-15	68,6	53,7	-	-	5,60	0,008
-14	67,4	53,0	-	-	5,60	0,008
-13	66,3	52,3	-	-	5,60	0,008
-12	65,1	51,5	-	-	5,60	0,008
-11	63,9	50,8	-	-	5,60	0,008
-10	62,7	50,0	-	-	5,60	0,008
-9	61,6	49,3	-	-	5,60	0,008
-8	60,4	48,5	-	-	5,60	0,008
-7	59,2	47,7	-	-	5,60	0,008
-6	58,0	46,9	-	-	5,60	0,008
-5	56,7	46,1	-	-	5,60	0,008
-4	55,5	45,3	-	-	5,60	0,008
-3	54,3	44,5	-	-	5,60	0,008
-2	53,0	43,7	-	-	5,60	0,008
-1	51,8	42,9	-	-	5,60	0,008
0	50,5	42,1	-	-	5,60	0,008
1	49,3	41,2	-	-	5,60	0,008
2	48,0	40,4	-	-	5,60	0,008
3	46,7	39,5	-	-	5,60	0,008
4	45,4	38,6	-	-	5,60	0,008
5	44,1	37,7	-	-	5,60	0,008
6	42,7	36,8	-	-	5,60	0,008
7	41,4	35,9	-	-	5,60	0,008
8	40,0	34,9	-	-	5,60	0,008
Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	65,0	15,0	324,65	0,201
-34	89,7	66,8	65,0	15,0	324,65	0,201
-33	88,6	66,1	65,0	15,0	324,65	0,201

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-32	87,5	65,5	65,0	15,0	324,65	0,201
-31	86,4	64,8	65,0	15,0	324,65	0,201
-30	85,3	64,2	65,0	15,0	324,65	0,201
-29	84,3	63,5	65,0	15,0	324,65	0,201
-28	83,2	62,8	65,0	15,0	324,65	0,201
-27	82,1	62,1	65,0	15,0	324,65	0,201
-26	81,0	61,5	65,0	15,0	324,65	0,201
-25	79,9	60,8	65,0	15,0	324,65	0,201
-24	78,7	60,1	65,0	15,0	324,65	0,201
-23	77,6	59,4	65,0	15,0	324,65	0,201
-22	76,5	58,7	65,0	15,0	324,65	0,201
-21	75,4	58,0	65,0	15,0	324,65	0,201
-20	74,3	57,3	65,0	15,0	324,65	0,201
-19	73,1	56,6	65,0	15,0	324,65	0,201
-18	72,0	55,9	65,0	15,0	324,65	0,201
-17	70,9	55,2	65,0	15,0	324,65	0,201
-16	69,7	54,5	65,0	15,0	324,65	0,201
-15	68,6	53,7	65,0	15,0	324,65	0,201
-14	67,4	53,0	65,0	15,0	324,65	0,201
-13	66,3	52,3	65,0	15,0	324,65	0,201
-12	65,1	51,5	65,0	15,0	324,65	0,201
-11	65,0	51,7	65,0	15,0	324,65	0,201
-10	65,0	52,0	65,0	15,0	324,65	0,201
-9	65,0	52,2	65,0	15,0	324,65	0,201
-8	65,0	52,5	65,0	15,0	324,65	0,201
-7	65,0	52,7	65,0	15,0	324,65	0,201
-6	65,0	53,0	65,0	15,0	324,65	0,201
-5	65,0	53,2	65,0	15,0	324,65	0,201
-4	65,0	53,4	65,0	15,0	324,65	0,201
-3	65,0	53,6	65,0	15,0	324,65	0,201
-2	65,0	53,8	65,0	15,0	324,65	0,201
-1	65,0	53,9	65,0	15,0	324,65	0,201
0	65,0	54,1	65,0	15,0	324,65	0,201
1	65,0	54,2	65,0	15,0	324,65	0,201
2	65,0	54,4	65,0	15,0	324,65	0,201
3	65,0	54,5	65,0	15,0	324,65	0,201
4	65,0	54,6	65,0	15,0	324,65	0,201
5	65,0	54,6	65,0	15,0	324,65	0,201
6	65,0	54,7	65,0	15,0	324,65	0,201
7	65,0	54,7	65,0	15,0	324,65	0,201
8	65,0	54,6	65,0	15,0	324,65	0,201
Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	-	-	34,99	0,018

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-34	89,7	66,8	-	-	34,99	0,018
-33	88,6	66,1	-	-	34,99	0,018
-32	87,5	65,5	-	-	34,99	0,018
-31	86,4	64,8	-	-	34,99	0,018
-30	85,3	64,2	-	-	34,99	0,018
-29	84,3	63,5	-	-	34,99	0,018
-28	83,2	62,8	-	-	34,99	0,018
-27	82,1	62,1	-	-	34,99	0,018
-26	81,0	61,5	-	-	34,99	0,018
-25	79,9	60,8	-	-	34,99	0,018
-24	78,7	60,1	-	-	34,99	0,018
-23	77,6	59,4	-	-	34,99	0,018
-22	76,5	58,7	-	-	34,99	0,018
-21	75,4	58,0	-	-	34,99	0,018
-20	74,3	57,3	-	-	34,99	0,018
-19	73,1	56,6	-	-	34,99	0,018
-18	72,0	55,9	-	-	34,99	0,018
-17	70,9	55,2	-	-	34,99	0,018
-16	69,7	54,5	-	-	34,99	0,018
-15	68,6	53,7	-	-	34,99	0,018
-14	67,4	53,0	-	-	34,99	0,018
-13	66,3	52,3	-	-	34,99	0,018
-12	65,1	51,5	-	-	34,99	0,018
-11	65,0	51,7	-	-	34,99	0,018
-10	65,0	52,0	-	-	34,99	0,018
-9	65,0	52,2	-	-	34,99	0,018
-8	65,0	52,5	-	-	34,99	0,018
-7	65,0	52,7	-	-	34,99	0,018
-6	65,0	53,0	-	-	34,99	0,018
-5	65,0	53,2	-	-	34,99	0,018
-4	65,0	53,4	-	-	34,99	0,018
-3	65,0	53,6	-	-	34,99	0,018
-2	65,0	53,8	-	-	34,99	0,018
-1	65,0	53,9	-	-	34,99	0,018
0	65,0	54,1	-	-	34,99	0,018
1	65,0	54,2	-	-	34,99	0,018
2	65,0	54,4	-	-	34,99	0,018
3	65,0	54,5	-	-	34,99	0,018
4	65,0	54,6	-	-	34,99	0,018
5	65,0	54,6	-	-	34,99	0,018
6	65,0	54,7	-	-	34,99	0,018
7	65,0	54,7	-	-	34,99	0,018
8	65,0	54,6	-	-	34,99	0,018

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	65,0	15,0	111,92	0,084
-34	89,7	66,8	65,0	15,0	111,92	0,084
-33	88,6	66,1	65,0	15,0	111,92	0,084
-32	87,5	65,5	65,0	15,0	111,92	0,084
-31	86,4	64,8	65,0	15,0	111,92	0,084
-30	85,3	64,2	65,0	15,0	111,92	0,084
-29	84,3	63,5	65,0	15,0	111,92	0,084
-28	83,2	62,8	65,0	15,0	111,92	0,084
-27	82,1	62,1	65,0	15,0	111,92	0,084
-26	81,0	61,5	65,0	15,0	111,92	0,084
-25	79,9	60,8	65,0	15,0	111,92	0,084
-24	78,7	60,1	65,0	15,0	111,92	0,084
-23	77,6	59,4	65,0	15,0	111,92	0,084
-22	76,5	58,7	65,0	15,0	111,92	0,084
-21	75,4	58,0	65,0	15,0	111,92	0,084
-20	74,3	57,3	65,0	15,0	111,92	0,084
-19	73,1	56,6	65,0	15,0	111,92	0,084
-18	72,0	55,9	65,0	15,0	111,92	0,084
-17	70,9	55,2	65,0	15,0	111,92	0,084
-16	69,7	54,5	65,0	15,0	111,92	0,084
-15	68,6	53,7	65,0	15,0	111,92	0,084
-14	67,4	53,0	65,0	15,0	111,92	0,084
-13	66,3	52,3	65,0	15,0	111,92	0,084
-12	65,1	51,5	65,0	15,0	111,92	0,084
-11	65,0	51,7	65,0	15,0	111,92	0,084
-10	65,0	52,0	65,0	15,0	111,92	0,084
-9	65,0	52,2	65,0	15,0	111,92	0,084
-8	65,0	52,5	65,0	15,0	111,92	0,084
-7	65,0	52,7	65,0	15,0	111,92	0,084
-6	65,0	53,0	65,0	15,0	111,92	0,084
-5	65,0	53,2	65,0	15,0	111,92	0,084
-4	65,0	53,4	65,0	15,0	111,92	0,084
-3	65,0	53,6	65,0	15,0	111,92	0,084
-2	65,0	53,8	65,0	15,0	111,92	0,084
-1	65,0	53,9	65,0	15,0	111,92	0,084
0	65,0	54,1	65,0	15,0	111,92	0,084
1	65,0	54,2	65,0	15,0	111,92	0,084
2	65,0	54,4	65,0	15,0	111,92	0,084
3	65,0	54,5	65,0	15,0	111,92	0,084
4	65,0	54,6	65,0	15,0	111,92	0,084
5	65,0	54,6	65,0	15,0	111,92	0,084
6	65,0	54,7	65,0	15,0	111,92	0,084

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
7	65,0	54,7	65,0	15,0	111,92	0,084
8	65,0	54,6	65,0	15,0	111,92	0,084
Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	65,0	55,0	24,28	0,029
-34	89,7	66,8	65,0	55,0	24,28	0,029
-33	88,6	66,1	65,0	55,0	24,28	0,029
-32	87,5	65,5	65,0	55,0	24,28	0,029
-31	86,4	64,8	65,0	55,0	24,28	0,029
-30	85,3	64,2	65,0	55,0	24,28	0,029
-29	84,3	63,5	65,0	55,0	24,28	0,029
-28	83,2	62,8	65,0	55,0	24,28	0,029
-27	82,1	62,1	65,0	55,0	24,28	0,029
-26	81,0	61,5	65,0	55,0	24,28	0,029
-25	79,9	60,8	65,0	55,0	24,28	0,029
-24	78,7	60,1	65,0	55,0	24,28	0,029
-23	77,6	59,4	65,0	55,0	24,28	0,029
-22	76,5	58,7	65,0	55,0	24,28	0,029
-21	75,4	58,0	65,0	55,0	24,28	0,029
-20	74,3	57,3	65,0	55,0	24,28	0,029
-19	73,1	56,6	65,0	55,0	24,28	0,029
-18	72,0	55,9	65,0	55,0	24,28	0,029
-17	70,9	55,2	65,0	55,0	24,28	0,029
-16	69,7	54,5	65,0	55,0	24,28	0,029
-15	68,6	53,7	65,0	55,0	24,28	0,029
-14	67,4	53,0	65,0	55,0	24,28	0,029
-13	66,3	52,3	65,0	55,0	24,28	0,029
-12	65,1	51,5	65,0	55,0	24,28	0,029
-11	63,9	50,8	65,0	55,0	24,28	0,029
-10	62,7	50,0	65,0	55,0	24,28	0,029
-9	61,6	49,3	65,0	55,0	24,28	0,029
-8	60,4	48,5	65,0	55,0	24,28	0,029
-7	59,2	47,7	65,0	55,0	24,28	0,029
-6	58,0	46,9	65,0	55,0	24,28	0,029
-5	56,7	46,1	65,0	55,0	24,28	0,029
-4	55,5	45,3	65,0	55,0	24,28	0,029
-3	54,3	44,5	65,0	55,0	24,28	0,029
-2	53,0	43,7	65,0	55,0	24,28	0,029
-1	51,8	42,9	65,0	55,0	24,28	0,029
0	50,5	42,1	65,0	55,0	24,28	0,029
1	49,3	41,2	65,0	55,0	24,28	0,029
2	48,0	40,4	65,0	55,0	24,28	0,029
3	46,7	39,5	65,0	55,0	24,28	0,029
4	45,4	38,6	65,0	55,0	24,28	0,029

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
5	44,1	37,7	65,0	55,0	24,28	0,029
6	42,7	36,8	65,0	55,0	24,28	0,029
7	41,4	35,9	65,0	55,0	24,28	0,029
8	40,0	34,9	65,0	55,0	24,28	0,029
Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	-	-	47,98	0,035
-34	89,7	66,8	-	-	47,98	0,035
-33	88,6	66,1	-	-	47,98	0,035
-32	87,5	65,5	-	-	47,98	0,035
-31	86,4	64,8	-	-	47,98	0,035
-30	85,3	64,2	-	-	47,98	0,035
-29	84,3	63,5	-	-	47,98	0,035
-28	83,2	62,8	-	-	47,98	0,035
-27	82,1	62,1	-	-	47,98	0,035
-26	81,0	61,5	-	-	47,98	0,035
-25	79,9	60,8	-	-	47,98	0,035
-24	78,7	60,1	-	-	47,98	0,035
-23	77,6	59,4	-	-	47,98	0,035
-22	76,5	58,7	-	-	47,98	0,035
-21	75,4	58,0	-	-	47,98	0,035
-20	74,3	57,3	-	-	47,98	0,035
-19	73,1	56,6	-	-	47,98	0,035
-18	72,0	55,9	-	-	47,98	0,035
-17	70,9	55,2	-	-	47,98	0,035
-16	69,7	54,5	-	-	47,98	0,035
-15	68,6	53,7	-	-	47,98	0,035
-14	67,4	53,0	-	-	47,98	0,035
-13	66,3	52,3	-	-	47,98	0,035
-12	65,1	51,5	-	-	47,98	0,035
-11	63,9	50,8	-	-	47,98	0,035
-10	62,7	50,0	-	-	47,98	0,035
-9	61,6	49,3	-	-	47,98	0,035
-8	60,4	48,5	-	-	47,98	0,035
-7	59,2	47,7	-	-	47,98	0,035
-6	58,0	46,9	-	-	47,98	0,035
-5	56,7	46,1	-	-	47,98	0,035
-4	55,5	45,3	-	-	47,98	0,035
-3	54,3	44,5	-	-	47,98	0,035
-2	53,0	43,7	-	-	47,98	0,035
-1	51,8	42,9	-	-	47,98	0,035
0	50,5	42,1	-	-	47,98	0,035
1	49,3	41,2	-	-	47,98	0,035
2	48,0	40,4	-	-	47,98	0,035

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
3	46,7	39,5	-	-	47,98	0,035
4	45,4	38,6	-	-	47,98	0,035
5	44,1	37,7	-	-	47,98	0,035
6	42,7	36,8	-	-	47,98	0,035
7	41,4	35,9	-	-	47,98	0,035
8	40,0	34,9	-	-	47,98	0,035
Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	-	-	22,98	0,025
-34	89,7	66,8	-	-	22,98	0,025
-33	88,6	66,1	-	-	22,98	0,025
-32	87,5	65,5	-	-	22,98	0,025
-31	86,4	64,8	-	-	22,98	0,025
-30	85,3	64,2	-	-	22,98	0,025
-29	84,3	63,5	-	-	22,98	0,025
-28	83,2	62,8	-	-	22,98	0,025
-27	82,1	62,1	-	-	22,98	0,025
-26	81,0	61,5	-	-	22,98	0,025
-25	79,9	60,8	-	-	22,98	0,025
-24	78,7	60,1	-	-	22,98	0,025
-23	77,6	59,4	-	-	22,98	0,025
-22	76,5	58,7	-	-	22,98	0,025
-21	75,4	58,0	-	-	22,98	0,025
-20	74,3	57,3	-	-	22,98	0,025
-19	73,1	56,6	-	-	22,98	0,025
-18	72,0	55,9	-	-	22,98	0,025
-17	70,9	55,2	-	-	22,98	0,025
-16	69,7	54,5	-	-	22,98	0,025
-15	68,6	53,7	-	-	22,98	0,025
-14	67,4	53,0	-	-	22,98	0,025
-13	66,3	52,3	-	-	22,98	0,025
-12	65,1	51,5	-	-	22,98	0,025
-11	63,9	50,8	-	-	22,98	0,025
-10	62,7	50,0	-	-	22,98	0,025
-9	61,6	49,3	-	-	22,98	0,025
-8	60,4	48,5	-	-	22,98	0,025
-7	59,2	47,7	-	-	22,98	0,025
-6	58,0	46,9	-	-	22,98	0,025
-5	56,7	46,1	-	-	22,98	0,025
-4	55,5	45,3	-	-	22,98	0,025
-3	54,3	44,5	-	-	22,98	0,025
-2	53,0	43,7	-	-	22,98	0,025
-1	51,8	42,9	-	-	22,98	0,025
0	50,5	42,1	-	-	22,98	0,025

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
1	49,3	41,2	-	-	22,98	0,025
2	48,0	40,4	-	-	22,98	0,025
3	46,7	39,5	-	-	22,98	0,025
4	45,4	38,6	-	-	22,98	0,025
5	44,1	37,7	-	-	22,98	0,025
6	42,7	36,8	-	-	22,98	0,025
7	41,4	35,9	-	-	22,98	0,025
8	40,0	34,9	-	-	22,98	0,025
Котельная «РТПС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	65,0	55,0	14,00	0,007
-34	89,7	66,8	65,0	55,0	14,00	0,007
-33	88,6	66,1	65,0	55,0	14,00	0,007
-32	87,5	65,5	65,0	55,0	14,00	0,007
-31	86,4	64,8	65,0	55,0	14,00	0,007
-30	85,3	64,2	65,0	55,0	14,00	0,007
-29	84,3	63,5	65,0	55,0	14,00	0,007
-28	83,2	62,8	65,0	55,0	14,00	0,007
-27	82,1	62,1	65,0	55,0	14,00	0,007
-26	81,0	61,5	65,0	55,0	14,00	0,007
-25	79,9	60,8	65,0	55,0	14,00	0,007
-24	78,7	60,1	65,0	55,0	14,00	0,007
-23	77,6	59,4	65,0	55,0	14,00	0,007
-22	76,5	58,7	65,0	55,0	14,00	0,007
-21	75,4	58,0	65,0	55,0	14,00	0,007
-20	74,3	57,3	65,0	55,0	14,00	0,007
-19	73,1	56,6	65,0	55,0	14,00	0,007
-18	72,0	55,9	65,0	55,0	14,00	0,007
-17	70,9	55,2	65,0	55,0	14,00	0,007
-16	69,7	54,5	65,0	55,0	14,00	0,007
-15	68,6	53,7	65,0	55,0	14,00	0,007
-14	67,4	53,0	65,0	55,0	14,00	0,007
-13	66,3	52,3	65,0	55,0	14,00	0,007
-12	65,1	51,5	65,0	55,0	14,00	0,007
-11	65,0	51,7	65,0	55,0	14,00	0,007
-10	65,0	52,0	65,0	55,0	14,00	0,007
-9	65,0	52,2	65,0	55,0	14,00	0,007
-8	65,0	52,5	65,0	55,0	14,00	0,007
-7	65,0	52,7	65,0	55,0	14,00	0,007
-6	65,0	53,0	65,0	55,0	14,00	0,007
-5	65,0	53,2	65,0	55,0	14,00	0,007
-4	65,0	53,4	65,0	55,0	14,00	0,007
-3	65,0	53,6	65,0	55,0	14,00	0,007
-2	65,0	53,8	65,0	55,0	14,00	0,007

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-1	65,0	53,9	65,0	55,0	14,00	0,007
0	65,0	54,1	65,0	55,0	14,00	0,007
1	65,0	54,2	65,0	55,0	14,00	0,007
2	65,0	54,4	65,0	55,0	14,00	0,007
3	65,0	54,5	65,0	55,0	14,00	0,007
4	65,0	54,6	65,0	55,0	14,00	0,007
5	65,0	54,6	65,0	55,0	14,00	0,007
6	65,0	54,7	65,0	55,0	14,00	0,007
7	65,0	54,7	65,0	55,0	14,00	0,007
8	65,0	54,6	65,0	55,0	14,00	0,007
Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	-	-	10,00	0,007
-34	89,7	66,8	-	-	10,00	0,007
-33	88,6	66,1	-	-	10,00	0,007
-32	87,5	65,5	-	-	10,00	0,007
-31	86,4	64,8	-	-	10,00	0,007
-30	85,3	64,2	-	-	10,00	0,007
-29	84,3	63,5	-	-	10,00	0,007
-28	83,2	62,8	-	-	10,00	0,007
-27	82,1	62,1	-	-	10,00	0,007
-26	81,0	61,5	-	-	10,00	0,007
-25	79,9	60,8	-	-	10,00	0,007
-24	78,7	60,1	-	-	10,00	0,007
-23	77,6	59,4	-	-	10,00	0,007
-22	76,5	58,7	-	-	10,00	0,007
-21	75,4	58,0	-	-	10,00	0,007
-20	74,3	57,3	-	-	10,00	0,007
-19	73,1	56,6	-	-	10,00	0,007
-18	72,0	55,9	-	-	10,00	0,007
-17	70,9	55,2	-	-	10,00	0,007
-16	69,7	54,5	-	-	10,00	0,007
-15	68,6	53,7	-	-	10,00	0,007
-14	67,4	53,0	-	-	10,00	0,007
-13	66,3	52,3	-	-	10,00	0,007
-12	65,1	51,5	-	-	10,00	0,007
-11	65,0	51,7	-	-	10,00	0,007
-10	65,0	52,0	-	-	10,00	0,007
-9	65,0	52,2	-	-	10,00	0,007
-8	65,0	52,5	-	-	10,00	0,007
-7	65,0	52,7	-	-	10,00	0,007
-6	65,0	53,0	-	-	10,00	0,007
-5	65,0	53,2	-	-	10,00	0,007
-4	65,0	53,4	-	-	10,00	0,007

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-3	65,0	53,6	-	-	10,00	0,007
-2	65,0	53,8	-	-	10,00	0,007
-1	65,0	53,9	-	-	10,00	0,007
0	65,0	54,1	-	-	10,00	0,007
1	65,0	54,2	-	-	10,00	0,007
2	65,0	54,4	-	-	10,00	0,007
3	65,0	54,5	-	-	10,00	0,007
4	65,0	54,6	-	-	10,00	0,007
5	65,0	54,6	-	-	10,00	0,007
6	65,0	54,7	-	-	10,00	0,007
7	65,0	54,7	-	-	10,00	0,007
8	65,0	54,6	-	-	10,00	0,007
Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	65,0	55,0	13,20	0,010
-34	89,7	66,8	65,0	55,0	13,20	0,010
-33	88,6	66,1	65,0	55,0	13,20	0,010
-32	87,5	65,5	65,0	55,0	13,20	0,010
-31	86,4	64,8	65,0	55,0	13,20	0,010
-30	85,3	64,2	65,0	55,0	13,20	0,010
-29	84,3	63,5	65,0	55,0	13,20	0,010
-28	83,2	62,8	65,0	55,0	13,20	0,010
-27	82,1	62,1	65,0	55,0	13,20	0,010
-26	81,0	61,5	65,0	55,0	13,20	0,010
-25	79,9	60,8	65,0	55,0	13,20	0,010
-24	78,7	60,1	65,0	55,0	13,20	0,010
-23	77,6	59,4	65,0	55,0	13,20	0,010
-22	76,5	58,7	65,0	55,0	13,20	0,010
-21	75,4	58,0	65,0	55,0	13,20	0,010
-20	74,3	57,3	65,0	55,0	13,20	0,010
-19	73,1	56,6	65,0	55,0	13,20	0,010
-18	72,0	55,9	65,0	55,0	13,20	0,010
-17	70,9	55,2	65,0	55,0	13,20	0,010
-16	69,7	54,5	65,0	55,0	13,20	0,010
-15	68,6	53,7	65,0	55,0	13,20	0,010
-14	67,4	53,0	65,0	55,0	13,20	0,010
-13	66,3	52,3	65,0	55,0	13,20	0,010
-12	65,1	51,5	65,0	55,0	13,20	0,010
-11	65,0	51,7	65,0	55,0	13,20	0,010
-10	65,0	52,0	65,0	55,0	13,20	0,010
-9	65,0	52,2	65,0	55,0	13,20	0,010
-8	65,0	52,5	65,0	55,0	13,20	0,010
-7	65,0	52,7	65,0	55,0	13,20	0,010
-6	65,0	53,0	65,0	55,0	13,20	0,010

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-5	65,0	53,2	65,0	55,0	13,20	0,010
-4	65,0	53,4	65,0	55,0	13,20	0,010
-3	65,0	53,6	65,0	55,0	13,20	0,010
-2	65,0	53,8	65,0	55,0	13,20	0,010
-1	65,0	53,9	65,0	55,0	13,20	0,010
0	65,0	54,1	65,0	55,0	13,20	0,010
1	65,0	54,2	65,0	55,0	13,20	0,010
2	65,0	54,4	65,0	55,0	13,20	0,010
3	65,0	54,5	65,0	55,0	13,20	0,010
4	65,0	54,6	65,0	55,0	13,20	0,010
5	65,0	54,6	65,0	55,0	13,20	0,010
6	65,0	54,7	65,0	55,0	13,20	0,010
7	65,0	54,7	65,0	55,0	13,20	0,010
8	65,0	54,6	65,0	55,0	13,20	0,010
Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	-	-	10,70	0,008
-34	89,7	66,8	-	-	10,70	0,008
-33	88,6	66,1	-	-	10,70	0,008
-32	87,5	65,5	-	-	10,70	0,008
-31	86,4	64,8	-	-	10,70	0,008
-30	85,3	64,2	-	-	10,70	0,008
-29	84,3	63,5	-	-	10,70	0,008
-28	83,2	62,8	-	-	10,70	0,008
-27	82,1	62,1	-	-	10,70	0,008
-26	81,0	61,5	-	-	10,70	0,008
-25	79,9	60,8	-	-	10,70	0,008
-24	78,7	60,1	-	-	10,70	0,008
-23	77,6	59,4	-	-	10,70	0,008
-22	76,5	58,7	-	-	10,70	0,008
-21	75,4	58,0	-	-	10,70	0,008
-20	74,3	57,3	-	-	10,70	0,008
-19	73,1	56,6	-	-	10,70	0,008
-18	72,0	55,9	-	-	10,70	0,008
-17	70,9	55,2	-	-	10,70	0,008
-16	69,7	54,5	-	-	10,70	0,008
-15	68,6	53,7	-	-	10,70	0,008
-14	67,4	53,0	-	-	10,70	0,008
-13	66,3	52,3	-	-	10,70	0,008
-12	65,1	51,5	-	-	10,70	0,008
-11	65,0	51,7	-	-	10,70	0,008
-10	65,0	52,0	-	-	10,70	0,008
-9	65,0	52,2	-	-	10,70	0,008
-8	65,0	52,5	-	-	10,70	0,008

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-7	65,0	52,7	-	-	10,70	0,008
-6	65,0	53,0	-	-	10,70	0,008
-5	65,0	53,2	-	-	10,70	0,008
-4	65,0	53,4	-	-	10,70	0,008
-3	65,0	53,6	-	-	10,70	0,008
-2	65,0	53,8	-	-	10,70	0,008
-1	65,0	53,9	-	-	10,70	0,008
0	65,0	54,1	-	-	10,70	0,008
1	65,0	54,2	-	-	10,70	0,008
2	65,0	54,4	-	-	10,70	0,008
3	65,0	54,5	-	-	10,70	0,008
4	65,0	54,6	-	-	10,70	0,008
5	65,0	54,6	-	-	10,70	0,008
6	65,0	54,7	-	-	10,70	0,008
7	65,0	54,7	-	-	10,70	0,008
8	65,0	54,6	-	-	10,70	0,008
Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	65,0	55,0	36,00	0,019
-34	89,7	66,8	65,0	55,0	36,00	0,019
-33	88,6	66,1	65,0	55,0	36,00	0,019
-32	87,5	65,5	65,0	55,0	36,00	0,019
-31	86,4	64,8	65,0	55,0	36,00	0,019
-30	85,3	64,2	65,0	55,0	36,00	0,019
-29	84,3	63,5	65,0	55,0	36,00	0,019
-28	83,2	62,8	65,0	55,0	36,00	0,019
-27	82,1	62,1	65,0	55,0	36,00	0,019
-26	81,0	61,5	65,0	55,0	36,00	0,019
-25	79,9	60,8	65,0	55,0	36,00	0,019
-24	78,7	60,1	65,0	55,0	36,00	0,019
-23	77,6	59,4	65,0	55,0	36,00	0,019
-22	76,5	58,7	65,0	55,0	36,00	0,019
-21	75,4	58,0	65,0	55,0	36,00	0,019
-20	74,3	57,3	65,0	55,0	36,00	0,019
-19	73,1	56,6	65,0	55,0	36,00	0,019
-18	72,0	55,9	65,0	55,0	36,00	0,019
-17	70,9	55,2	65,0	55,0	36,00	0,019
-16	69,7	54,5	65,0	55,0	36,00	0,019
-15	68,6	53,7	65,0	55,0	36,00	0,019
-14	67,4	53,0	65,0	55,0	36,00	0,019
-13	66,3	52,3	65,0	55,0	36,00	0,019
-12	65,1	51,5	65,0	55,0	36,00	0,019
-11	63,9	50,8	65,0	55,0	36,00	0,019
-10	62,7	50,0	65,0	55,0	36,00	0,019

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-9	61,6	49,3	65,0	55,0	36,00	0,019
-8	60,4	48,5	65,0	55,0	36,00	0,019
-7	59,2	47,7	65,0	55,0	36,00	0,019
-6	58,0	46,9	65,0	55,0	36,00	0,019
-5	56,7	46,1	65,0	55,0	36,00	0,019
-4	55,5	45,3	65,0	55,0	36,00	0,019
-3	54,3	44,5	65,0	55,0	36,00	0,019
-2	53,0	43,7	65,0	55,0	36,00	0,019
-1	51,8	42,9	65,0	55,0	36,00	0,019
0	50,5	42,1	65,0	55,0	36,00	0,019
1	49,3	41,2	65,0	55,0	36,00	0,019
2	48,0	40,4	65,0	55,0	36,00	0,019
3	46,7	39,5	65,0	55,0	36,00	0,019
4	45,4	38,6	65,0	55,0	36,00	0,019
5	44,1	37,7	65,0	55,0	36,00	0,019
6	42,7	36,8	65,0	55,0	36,00	0,019
7	41,4	35,9	65,0	55,0	36,00	0,019
8	40,0	34,9	65,0	55,0	36,00	0,019
Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	-	-	13,60	0,011
-34	89,7	66,8	-	-	13,60	0,011
-33	88,6	66,1	-	-	13,60	0,011
-32	87,5	65,5	-	-	13,60	0,011
-31	86,4	64,8	-	-	13,60	0,011
-30	85,3	64,2	-	-	13,60	0,011
-29	84,3	63,5	-	-	13,60	0,011
-28	83,2	62,8	-	-	13,60	0,011
-27	82,1	62,1	-	-	13,60	0,011
-26	81,0	61,5	-	-	13,60	0,011
-25	79,9	60,8	-	-	13,60	0,011
-24	78,7	60,1	-	-	13,60	0,011
-23	77,6	59,4	-	-	13,60	0,011
-22	76,5	58,7	-	-	13,60	0,011
-21	75,4	58,0	-	-	13,60	0,011
-20	74,3	57,3	-	-	13,60	0,011
-19	73,1	56,6	-	-	13,60	0,011
-18	72,0	55,9	-	-	13,60	0,011
-17	70,9	55,2	-	-	13,60	0,011
-16	69,7	54,5	-	-	13,60	0,011
-15	68,6	53,7	-	-	13,60	0,011
-14	67,4	53,0	-	-	13,60	0,011
-13	66,3	52,3	-	-	13,60	0,011
-12	65,1	51,5	-	-	13,60	0,011

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-11	65,0	51,7	-	-	13,60	0,011
-10	65,0	52,0	-	-	13,60	0,011
-9	65,0	52,2	-	-	13,60	0,011
-8	65,0	52,5	-	-	13,60	0,011
-7	65,0	52,7	-	-	13,60	0,011
-6	65,0	53,0	-	-	13,60	0,011
-5	65,0	53,2	-	-	13,60	0,011
-4	65,0	53,4	-	-	13,60	0,011
-3	65,0	53,6	-	-	13,60	0,011
-2	65,0	53,8	-	-	13,60	0,011
-1	65,0	53,9	-	-	13,60	0,011
0	65,0	54,1	-	-	13,60	0,011
1	65,0	54,2	-	-	13,60	0,011
2	65,0	54,4	-	-	13,60	0,011
3	65,0	54,5	-	-	13,60	0,011
4	65,0	54,6	-	-	13,60	0,011
5	65,0	54,6	-	-	13,60	0,011
6	65,0	54,7	-	-	13,60	0,011
7	65,0	54,7	-	-	13,60	0,011
8	65,0	54,6	-	-	13,60	0,011
Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-34	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-33	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-32	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-31	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-30	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-29	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-28	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-27	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-26	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-25	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-24	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-23	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-22	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-21	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-20	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-19	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-18	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-17	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-16	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-15	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-14	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-13	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-12	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-11	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-10	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-9	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-8	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-7	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-6	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-5	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-4	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-3	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-2	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
-1	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
0	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
1	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
2	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
3	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
4	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
5	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
6	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
7	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
8	65,0	50,0	65,0	55,0	24,00	0,009
Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	-	-	10,40	0,009
-34	89,7	66,8	-	-	10,40	0,009
-33	88,6	66,1	-	-	10,40	0,009
-32	87,5	65,5	-	-	10,40	0,009
-31	86,4	64,8	-	-	10,40	0,009
-30	85,3	64,2	-	-	10,40	0,009
-29	84,3	63,5	-	-	10,40	0,009
-28	83,2	62,8	-	-	10,40	0,009
-27	82,1	62,1	-	-	10,40	0,009
-26	81,0	61,5	-	-	10,40	0,009
-25	79,9	60,8	-	-	10,40	0,009
-24	78,7	60,1	-	-	10,40	0,009
-23	77,6	59,4	-	-	10,40	0,009
-22	76,5	58,7	-	-	10,40	0,009
-21	75,4	58,0	-	-	10,40	0,009
-20	74,3	57,3	-	-	10,40	0,009
-19	73,1	56,6	-	-	10,40	0,009
-18	72,0	55,9	-	-	10,40	0,009
-17	70,9	55,2	-	-	10,40	0,009
-16	69,7	54,5	-	-	10,40	0,009

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-15	68,6	53,7	-	-	10,40	0,009
-14	67,4	53,0	-	-	10,40	0,009
-13	66,3	52,3	-	-	10,40	0,009
-12	65,1	51,5	-	-	10,40	0,009
-11	65,0	51,7	-	-	10,40	0,009
-10	65,0	52,0	-	-	10,40	0,009
-9	65,0	52,2	-	-	10,40	0,009
-8	65,0	52,5	-	-	10,40	0,009
-7	65,0	52,7	-	-	10,40	0,009
-6	65,0	53,0	-	-	10,40	0,009
-5	65,0	53,2	-	-	10,40	0,009
-4	65,0	53,4	-	-	10,40	0,009
-3	65,0	53,6	-	-	10,40	0,009
-2	65,0	53,8	-	-	10,40	0,009
-1	65,0	53,9	-	-	10,40	0,009
0	65,0	54,1	-	-	10,40	0,009
1	65,0	54,2	-	-	10,40	0,009
2	65,0	54,4	-	-	10,40	0,009
3	65,0	54,5	-	-	10,40	0,009
4	65,0	54,6	-	-	10,40	0,009
5	65,0	54,6	-	-	10,40	0,009
6	65,0	54,7	-	-	10,40	0,009
7	65,0	54,7	-	-	10,40	0,009
8	65,0	54,6	-	-	10,40	0,009
Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	-	-	2,50	0,002
-34	89,7	66,8	-	-	2,50	0,002
-33	88,6	66,1	-	-	2,50	0,002
-32	87,5	65,5	-	-	2,50	0,002
-31	86,4	64,8	-	-	2,50	0,002
-30	85,3	64,2	-	-	2,50	0,002
-29	84,3	63,5	-	-	2,50	0,002
-28	83,2	62,8	-	-	2,50	0,002
-27	82,1	62,1	-	-	2,50	0,002
-26	81,0	61,5	-	-	2,50	0,002
-25	79,9	60,8	-	-	2,50	0,002
-24	78,7	60,1	-	-	2,50	0,002
-23	77,6	59,4	-	-	2,50	0,002
-22	76,5	58,7	-	-	2,50	0,002
-21	75,4	58,0	-	-	2,50	0,002
-20	74,3	57,3	-	-	2,50	0,002
-19	73,1	56,6	-	-	2,50	0,002
-18	72,0	55,9	-	-	2,50	0,002

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-17	70,9	55,2	-	-	2,50	0,002
-16	69,7	54,5	-	-	2,50	0,002
-15	68,6	53,7	-	-	2,50	0,002
-14	67,4	53,0	-	-	2,50	0,002
-13	66,3	52,3	-	-	2,50	0,002
-12	65,1	51,5	-	-	2,50	0,002
-11	63,9	50,8	-	-	2,50	0,002
-10	62,7	50,0	-	-	2,50	0,002
-9	61,6	49,3	-	-	2,50	0,002
-8	60,4	48,5	-	-	2,50	0,002
-7	59,2	47,7	-	-	2,50	0,002
-6	58,0	46,9	-	-	2,50	0,002
-5	56,7	46,1	-	-	2,50	0,002
-4	55,5	45,3	-	-	2,50	0,002
-3	54,3	44,5	-	-	2,50	0,002
-2	53,0	43,7	-	-	2,50	0,002
-1	51,8	42,9	-	-	2,50	0,002
0	50,5	42,1	-	-	2,50	0,002
1	49,3	41,2	-	-	2,50	0,002
2	48,0	40,4	-	-	2,50	0,002
3	46,7	39,5	-	-	2,50	0,002
4	45,4	38,6	-	-	2,50	0,002
5	44,1	37,7	-	-	2,50	0,002
6	42,7	36,8	-	-	2,50	0,002
7	41,4	35,9	-	-	2,50	0,002
8	40,0	34,9	-	-	2,50	0,002
Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	65,0	55,0	15,99	0,021
-34	89,7	66,8	65,0	55,0	15,99	0,021
-33	88,6	66,1	65,0	55,0	15,99	0,021
-32	87,5	65,5	65,0	55,0	15,99	0,021
-31	86,4	64,8	65,0	55,0	15,99	0,021
-30	85,3	64,2	65,0	55,0	15,99	0,021
-29	84,3	63,5	65,0	55,0	15,99	0,021
-28	83,2	62,8	65,0	55,0	15,99	0,021
-27	82,1	62,1	65,0	55,0	15,99	0,021
-26	81,0	61,5	65,0	55,0	15,99	0,021
-25	79,9	60,8	65,0	55,0	15,99	0,021
-24	78,7	60,1	65,0	55,0	15,99	0,021
-23	77,6	59,4	65,0	55,0	15,99	0,021
-22	76,5	58,7	65,0	55,0	15,99	0,021
-21	75,4	58,0	65,0	55,0	15,99	0,021
-20	74,3	57,3	65,0	55,0	15,99	0,021

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-19	73,1	56,6	65,0	55,0	15,99	0,021
-18	72,0	55,9	65,0	55,0	15,99	0,021
-17	70,9	55,2	65,0	55,0	15,99	0,021
-16	69,7	54,5	65,0	55,0	15,99	0,021
-15	68,6	53,7	65,0	55,0	15,99	0,021
-14	67,4	53,0	65,0	55,0	15,99	0,021
-13	66,3	52,3	65,0	55,0	15,99	0,021
-12	65,1	51,5	65,0	55,0	15,99	0,021
-11	63,9	50,8	65,0	55,0	15,99	0,021
-10	62,7	50,0	65,0	55,0	15,99	0,021
-9	61,6	49,3	65,0	55,0	15,99	0,021
-8	60,4	48,5	65,0	55,0	15,99	0,021
-7	59,2	47,7	65,0	55,0	15,99	0,021
-6	58,0	46,9	65,0	55,0	15,99	0,021
-5	56,7	46,1	65,0	55,0	15,99	0,021
-4	55,5	45,3	65,0	55,0	15,99	0,021
-3	54,3	44,5	65,0	55,0	15,99	0,021
-2	53,0	43,7	65,0	55,0	15,99	0,021
-1	51,8	42,9	65,0	55,0	15,99	0,021
0	50,5	42,1	65,0	55,0	15,99	0,021
1	49,3	41,2	65,0	55,0	15,99	0,021
2	48,0	40,4	65,0	55,0	15,99	0,021
3	46,7	39,5	65,0	55,0	15,99	0,021
4	45,4	38,6	65,0	55,0	15,99	0,021
5	44,1	37,7	65,0	55,0	15,99	0,021
6	42,7	36,8	65,0	55,0	15,99	0,021
7	41,4	35,9	65,0	55,0	15,99	0,021
8	40,0	34,9	65,0	55,0	15,99	0,021
Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»						
-35	90,7	67,4	65,0	55,0	6,50	0,006
-34	89,7	66,8	65,0	55,0	6,50	0,006
-33	88,6	66,1	65,0	55,0	6,50	0,006
-32	87,5	65,5	65,0	55,0	6,50	0,006
-31	86,4	64,8	65,0	55,0	6,50	0,006
-30	85,3	64,2	65,0	55,0	6,50	0,006
-29	84,3	63,5	65,0	55,0	6,50	0,006
-28	83,2	62,8	65,0	55,0	6,50	0,006
-27	82,1	62,1	65,0	55,0	6,50	0,006
-26	81,0	61,5	65,0	55,0	6,50	0,006
-25	79,9	60,8	65,0	55,0	6,50	0,006
-24	78,7	60,1	65,0	55,0	6,50	0,006
-23	77,6	59,4	65,0	55,0	6,50	0,006
-22	76,5	58,7	65,0	55,0	6,50	0,006

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-21	75,4	58,0	65,0	55,0	6,50	0,006
-20	74,3	57,3	65,0	55,0	6,50	0,006
-19	73,1	56,6	65,0	55,0	6,50	0,006
-18	72,0	55,9	65,0	55,0	6,50	0,006
-17	70,9	55,2	65,0	55,0	6,50	0,006
-16	69,7	54,5	65,0	55,0	6,50	0,006
-15	68,6	53,7	65,0	55,0	6,50	0,006
-14	67,4	53,0	65,0	55,0	6,50	0,006
-13	66,3	52,3	65,0	55,0	6,50	0,006
-12	65,1	51,5	65,0	55,0	6,50	0,006
-11	63,9	50,8	65,0	55,0	6,50	0,006
-10	62,7	50,0	65,0	55,0	6,50	0,006
-9	61,6	49,3	65,0	55,0	6,50	0,006
-8	60,4	48,5	65,0	55,0	6,50	0,006
-7	59,2	47,7	65,0	55,0	6,50	0,006
-6	58,0	46,9	65,0	55,0	6,50	0,006
-5	56,7	46,1	65,0	55,0	6,50	0,006
-4	55,5	45,3	65,0	55,0	6,50	0,006
-3	54,3	44,5	65,0	55,0	6,50	0,006
-2	53,0	43,7	65,0	55,0	6,50	0,006
-1	51,8	42,9	65,0	55,0	6,50	0,006
0	50,5	42,1	65,0	55,0	6,50	0,006
1	49,3	41,2	65,0	55,0	6,50	0,006
2	48,0	40,4	65,0	55,0	6,50	0,006
3	46,7	39,5	65,0	55,0	6,50	0,006
4	45,4	38,6	65,0	55,0	6,50	0,006
5	44,1	37,7	65,0	55,0	6,50	0,006
6	42,7	36,8	65,0	55,0	6,50	0,006
7	41,4	35,9	65,0	55,0	6,50	0,006
8	40,0	34,9	65,0	55,0	6,50	0,006
Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»						
-35	90,7	67,4	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-34	89,7	66,8	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-33	88,6	66,1	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-32	87,5	65,5	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-31	86,4	64,8	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-30	85,3	64,2	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-29	84,3	63,5	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-28	83,2	62,8	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-27	82,1	62,1	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-26	81,0	61,5	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-25	79,9	60,8	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-24	78,7	60,1	65,0	15,0	1 400,00	1,365

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-23	77,6	59,4	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-22	76,5	58,7	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-21	75,4	58,0	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-20	74,3	57,3	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-19	73,1	56,6	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-18	72,0	55,9	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-17	70,9	55,2	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-16	69,7	54,5	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-15	68,6	53,7	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-14	67,4	53,0	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-13	66,3	52,3	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-12	65,1	51,5	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-11	63,9	50,8	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-10	62,7	50,0	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-9	61,6	49,3	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-8	60,4	48,5	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-7	59,2	47,7	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-6	58,0	46,9	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-5	56,7	46,1	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-4	55,5	45,3	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-3	54,3	44,5	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-2	53,0	43,7	65,0	15,0	1 400,00	1,365
-1	51,8	42,9	65,0	15,0	1 400,00	1,365
0	50,5	42,1	65,0	15,0	1 400,00	1,365
1	49,3	41,2	65,0	15,0	1 400,00	1,365
2	48,0	40,4	65,0	15,0	1 400,00	1,365
3	46,7	39,5	65,0	15,0	1 400,00	1,365
4	45,4	38,6	65,0	15,0	1 400,00	1,365
5	44,1	37,7	65,0	15,0	1 400,00	1,365
6	42,7	36,8	65,0	15,0	1 400,00	1,365
7	41,4	35,9	65,0	15,0	1 400,00	1,365
8	40,0	34,9	65,0	15,0	1 400,00	1,365
Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»						
-35	90,7	67,4	65,0	15,0	25,65	0,025
-34	89,7	66,8	65,0	15,0	25,65	0,025
-33	88,6	66,1	65,0	15,0	25,65	0,025
-32	87,5	65,5	65,0	15,0	25,65	0,025
-31	86,4	64,8	65,0	15,0	25,65	0,025
-30	85,3	64,2	65,0	15,0	25,65	0,025
-29	84,3	63,5	65,0	15,0	25,65	0,025
-28	83,2	62,8	65,0	15,0	25,65	0,025
-27	82,1	62,1	65,0	15,0	25,65	0,025
-26	81,0	61,5	65,0	15,0	25,65	0,025

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-25	79,9	60,8	65,0	15,0	25,65	0,025
-24	78,7	60,1	65,0	15,0	25,65	0,025
-23	77,6	59,4	65,0	15,0	25,65	0,025
-22	76,5	58,7	65,0	15,0	25,65	0,025
-21	75,4	58,0	65,0	15,0	25,65	0,025
-20	74,3	57,3	65,0	15,0	25,65	0,025
-19	73,1	56,6	65,0	15,0	25,65	0,025
-18	72,0	55,9	65,0	15,0	25,65	0,025
-17	70,9	55,2	65,0	15,0	25,65	0,025
-16	69,7	54,5	65,0	15,0	25,65	0,025
-15	68,6	53,7	65,0	15,0	25,65	0,025
-14	67,4	53,0	65,0	15,0	25,65	0,025
-13	66,3	52,3	65,0	15,0	25,65	0,025
-12	65,1	51,5	65,0	15,0	25,65	0,025
-11	63,9	50,8	65,0	15,0	25,65	0,025
-10	62,7	50,0	65,0	15,0	25,65	0,025
-9	61,6	49,3	65,0	15,0	25,65	0,025
-8	60,4	48,5	65,0	15,0	25,65	0,025
-7	59,2	47,7	65,0	15,0	25,65	0,025
-6	58,0	46,9	65,0	15,0	25,65	0,025
-5	56,7	46,1	65,0	15,0	25,65	0,025
-4	55,5	45,3	65,0	15,0	25,65	0,025
-3	54,3	44,5	65,0	15,0	25,65	0,025
-2	53,0	43,7	65,0	15,0	25,65	0,025
-1	51,8	42,9	65,0	15,0	25,65	0,025
0	50,5	42,1	65,0	15,0	25,65	0,025
1	49,3	41,2	65,0	15,0	25,65	0,025
2	48,0	40,4	65,0	15,0	25,65	0,025
3	46,7	39,5	65,0	15,0	25,65	0,025
4	45,4	38,6	65,0	15,0	25,65	0,025
5	44,1	37,7	65,0	15,0	25,65	0,025
6	42,7	36,8	65,0	15,0	25,65	0,025
7	41,4	35,9	65,0	15,0	25,65	0,025
8	40,0	34,9	65,0	15,0	25,65	0,025
Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»						
-35	90,7	67,4	-	-	341,15	0,333
-34	89,7	66,8	-	-	341,15	0,333
-33	88,6	66,1	-	-	341,15	0,333
-32	87,5	65,5	-	-	341,15	0,333
-31	86,4	64,8	-	-	341,15	0,333
-30	85,3	64,2	-	-	341,15	0,333
-29	84,3	63,5	-	-	341,15	0,333

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-28	83,2	62,8	-	-	341,15	0,333
-27	82,1	62,1	-	-	341,15	0,333
-26	81,0	61,5	-	-	341,15	0,333
-25	79,9	60,8	-	-	341,15	0,333
-24	78,7	60,1	-	-	341,15	0,333
-23	77,6	59,4	-	-	341,15	0,333
-22	76,5	58,7	-	-	341,15	0,333
-21	75,4	58,0	-	-	341,15	0,333
-20	74,3	57,3	-	-	341,15	0,333
-19	73,1	56,6	-	-	341,15	0,333
-18	72,0	55,9	-	-	341,15	0,333
-17	70,9	55,2	-	-	341,15	0,333
-16	69,7	54,5	-	-	341,15	0,333
-15	68,6	53,7	-	-	341,15	0,333
-14	67,4	53,0	-	-	341,15	0,333
-13	66,3	52,3	-	-	341,15	0,333
-12	65,1	51,5	-	-	341,15	0,333
-11	65,0	51,7	-	-	341,15	0,333
-10	65,0	52,0	-	-	341,15	0,333
-9	65,0	52,2	-	-	341,15	0,333
-8	65,0	52,5	-	-	341,15	0,333
-7	65,0	52,7	-	-	341,15	0,333
-6	65,0	53,0	-	-	341,15	0,333
-5	65,0	53,2	-	-	341,15	0,333
-4	65,0	53,4	-	-	341,15	0,333
-3	65,0	53,6	-	-	341,15	0,333
-2	65,0	53,8	-	-	341,15	0,333
-1	65,0	53,9	-	-	341,15	0,333
0	65,0	54,1	-	-	341,15	0,333
1	65,0	54,2	-	-	341,15	0,333
2	65,0	54,4	-	-	341,15	0,333
3	65,0	54,5	-	-	341,15	0,333
4	65,0	54,6	-	-	341,15	0,333
5	65,0	54,6	-	-	341,15	0,333
6	65,0	54,7	-	-	341,15	0,333
7	65,0	54,7	-	-	341,15	0,333
8	65,0	54,6	-	-	341,15	0,333
Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»						
-35	90,7	67,4	65,0	15,0	39,23	0,038
-34	89,7	66,8	65,0	15,0	39,23	0,038
-33	88,6	66,1	65,0	15,0	39,23	0,038
-32	87,5	65,5	65,0	15,0	39,23	0,038
-31	86,4	64,8	65,0	15,0	39,23	0,038

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-30	85,3	64,2	65,0	15,0	39,23	0,038
-29	84,3	63,5	65,0	15,0	39,23	0,038
-28	83,2	62,8	65,0	15,0	39,23	0,038
-27	82,1	62,1	65,0	15,0	39,23	0,038
-26	81,0	61,5	65,0	15,0	39,23	0,038
-25	79,9	60,8	65,0	15,0	39,23	0,038
-24	78,7	60,1	65,0	15,0	39,23	0,038
-23	77,6	59,4	65,0	15,0	39,23	0,038
-22	76,5	58,7	65,0	15,0	39,23	0,038
-21	75,4	58,0	65,0	15,0	39,23	0,038
-20	74,3	57,3	65,0	15,0	39,23	0,038
-19	73,1	56,6	65,0	15,0	39,23	0,038
-18	72,0	55,9	65,0	15,0	39,23	0,038
-17	70,9	55,2	65,0	15,0	39,23	0,038
-16	69,7	54,5	65,0	15,0	39,23	0,038
-15	68,6	53,7	65,0	15,0	39,23	0,038
-14	67,4	53,0	65,0	15,0	39,23	0,038
-13	66,3	52,3	65,0	15,0	39,23	0,038
-12	65,1	51,5	65,0	15,0	39,23	0,038
-11	63,9	50,8	65,0	15,0	39,23	0,038
-10	62,7	50,0	65,0	15,0	39,23	0,038
-9	61,6	49,3	65,0	15,0	39,23	0,038
-8	60,4	48,5	65,0	15,0	39,23	0,038
-7	59,2	47,7	65,0	15,0	39,23	0,038
-6	58,0	46,9	65,0	15,0	39,23	0,038
-5	56,7	46,1	65,0	15,0	39,23	0,038
-4	55,5	45,3	65,0	15,0	39,23	0,038
-3	54,3	44,5	65,0	15,0	39,23	0,038
-2	53,0	43,7	65,0	15,0	39,23	0,038
-1	51,8	42,9	65,0	15,0	39,23	0,038
0	50,5	42,1	65,0	15,0	39,23	0,038
1	49,3	41,2	65,0	15,0	39,23	0,038
2	48,0	40,4	65,0	15,0	39,23	0,038
3	46,7	39,5	65,0	15,0	39,23	0,038
4	45,4	38,6	65,0	15,0	39,23	0,038
5	44,1	37,7	65,0	15,0	39,23	0,038
6	42,7	36,8	65,0	15,0	39,23	0,038
7	41,4	35,9	65,0	15,0	39,23	0,038
8	40,0	34,9	65,0	15,0	39,23	0,038
Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точирино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»						
-35	90,7	67,4	65,0	55,0	81,55	0,080
-34	89,7	66,8	65,0	55,0	81,55	0,080
-33	88,6	66,1	65,0	55,0	81,55	0,080

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-32	87,5	65,5	65,0	55,0	81,55	0,080
-31	86,4	64,8	65,0	55,0	81,55	0,080
-30	85,3	64,2	65,0	55,0	81,55	0,080
-29	84,3	63,5	65,0	55,0	81,55	0,080
-28	83,2	62,8	65,0	55,0	81,55	0,080
-27	82,1	62,1	65,0	55,0	81,55	0,080
-26	81,0	61,5	65,0	55,0	81,55	0,080
-25	79,9	60,8	65,0	55,0	81,55	0,080
-24	78,7	60,1	65,0	55,0	81,55	0,080
-23	77,6	59,4	65,0	55,0	81,55	0,080
-22	76,5	58,7	65,0	55,0	81,55	0,080
-21	75,4	58,0	65,0	55,0	81,55	0,080
-20	74,3	57,3	65,0	55,0	81,55	0,080
-19	73,1	56,6	65,0	55,0	81,55	0,080
-18	72,0	55,9	65,0	55,0	81,55	0,080
-17	70,9	55,2	65,0	55,0	81,55	0,080
-16	69,7	54,5	65,0	55,0	81,55	0,080
-15	68,6	53,7	65,0	55,0	81,55	0,080
-14	67,4	53,0	65,0	55,0	81,55	0,080
-13	66,3	52,3	65,0	55,0	81,55	0,080
-12	65,1	51,5	65,0	55,0	81,55	0,080
-11	63,9	50,8	65,0	55,0	81,55	0,080
-10	62,7	50,0	65,0	55,0	81,55	0,080
-9	61,6	49,3	65,0	55,0	81,55	0,080
-8	60,4	48,5	65,0	55,0	81,55	0,080
-7	59,2	47,7	65,0	55,0	81,55	0,080
-6	58,0	46,9	65,0	55,0	81,55	0,080
-5	56,7	46,1	65,0	55,0	81,55	0,080
-4	55,5	45,3	65,0	55,0	81,55	0,080
-3	54,3	44,5	65,0	55,0	81,55	0,080
-2	53,0	43,7	65,0	55,0	81,55	0,080
-1	51,8	42,9	65,0	55,0	81,55	0,080
0	50,5	42,1	65,0	55,0	81,55	0,080
1	49,3	41,2	65,0	55,0	81,55	0,080
2	48,0	40,4	65,0	55,0	81,55	0,080
3	46,7	39,5	65,0	55,0	81,55	0,080
4	45,4	38,6	65,0	55,0	81,55	0,080
5	44,1	37,7	65,0	55,0	81,55	0,080
6	42,7	36,8	65,0	55,0	81,55	0,080
7	41,4	35,9	65,0	55,0	81,55	0,080
8	40,0	34,9	65,0	55,0	81,55	0,080
Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»						
-35	90,7	67,4	-	-	185,81	0,181

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
-34	89,7	66,8	-	-	185,81	0,181
-33	88,6	66,1	-	-	185,81	0,181
-32	87,5	65,5	-	-	185,81	0,181
-31	86,4	64,8	-	-	185,81	0,181
-30	85,3	64,2	-	-	185,81	0,181
-29	84,3	63,5	-	-	185,81	0,181
-28	83,2	62,8	-	-	185,81	0,181
-27	82,1	62,1	-	-	185,81	0,181
-26	81,0	61,5	-	-	185,81	0,181
-25	79,9	60,8	-	-	185,81	0,181
-24	78,7	60,1	-	-	185,81	0,181
-23	77,6	59,4	-	-	185,81	0,181
-22	76,5	58,7	-	-	185,81	0,181
-21	75,4	58,0	-	-	185,81	0,181
-20	74,3	57,3	-	-	185,81	0,181
-19	73,1	56,6	-	-	185,81	0,181
-18	72,0	55,9	-	-	185,81	0,181
-17	70,9	55,2	-	-	185,81	0,181
-16	69,7	54,5	-	-	185,81	0,181
-15	68,6	53,7	-	-	185,81	0,181
-14	67,4	53,0	-	-	185,81	0,181
-13	66,3	52,3	-	-	185,81	0,181
-12	65,1	51,5	-	-	185,81	0,181
-11	63,9	50,8	-	-	185,81	0,181
-10	62,7	50,0	-	-	185,81	0,181
-9	61,6	49,3	-	-	185,81	0,181
-8	60,4	48,5	-	-	185,81	0,181
-7	59,2	47,7	-	-	185,81	0,181
-6	58,0	46,9	-	-	185,81	0,181
-5	56,7	46,1	-	-	185,81	0,181
-4	55,5	45,3	-	-	185,81	0,181
-3	54,3	44,5	-	-	185,81	0,181
-2	53,0	43,7	-	-	185,81	0,181
-1	51,8	42,9	-	-	185,81	0,181
0	50,5	42,1	-	-	185,81	0,181
1	49,3	41,2	-	-	185,81	0,181
2	48,0	40,4	-	-	185,81	0,181
3	46,7	39,5	-	-	185,81	0,181
4	45,4	38,6	-	-	185,81	0,181
5	44,1	37,7	-	-	185,81	0,181
6	42,7	36,8	-	-	185,81	0,181
7	41,4	35,9	-	-	185,81	0,181
8	40,0	34,9	-	-	185,81	0,181

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»						
-35	90,7	67,4	-	-	4,40	0,004
-34	89,7	66,8	-	-	4,40	0,004
-33	88,6	66,1	-	-	4,40	0,004
-32	87,5	65,5	-	-	4,40	0,004
-31	86,4	64,8	-	-	4,40	0,004
-30	85,3	64,2	-	-	4,40	0,004
-29	84,3	63,5	-	-	4,40	0,004
-28	83,2	62,8	-	-	4,40	0,004
-27	82,1	62,1	-	-	4,40	0,004
-26	81,0	61,5	-	-	4,40	0,004
-25	79,9	60,8	-	-	4,40	0,004
-24	78,7	60,1	-	-	4,40	0,004
-23	77,6	59,4	-	-	4,40	0,004
-22	76,5	58,7	-	-	4,40	0,004
-21	75,4	58,0	-	-	4,40	0,004
-20	74,3	57,3	-	-	4,40	0,004
-19	73,1	56,6	-	-	4,40	0,004
-18	72,0	55,9	-	-	4,40	0,004
-17	70,9	55,2	-	-	4,40	0,004
-16	69,7	54,5	-	-	4,40	0,004
-15	68,6	53,7	-	-	4,40	0,004
-14	67,4	53,0	-	-	4,40	0,004
-13	66,3	52,3	-	-	4,40	0,004
-12	65,1	51,5	-	-	4,40	0,004
-11	63,9	50,8	-	-	4,40	0,004
-10	62,7	50,0	-	-	4,40	0,004
-9	61,6	49,3	-	-	4,40	0,004
-8	60,4	48,5	-	-	4,40	0,004
-7	59,2	47,7	-	-	4,40	0,004
-6	58,0	46,9	-	-	4,40	0,004
-5	56,7	46,1	-	-	4,40	0,004
-4	55,5	45,3	-	-	4,40	0,004
-3	54,3	44,5	-	-	4,40	0,004
-2	53,0	43,7	-	-	4,40	0,004
-1	51,8	42,9	-	-	4,40	0,004
0	50,5	42,1	-	-	4,40	0,004
1	49,3	41,2	-	-	4,40	0,004
2	48,0	40,4	-	-	4,40	0,004
3	46,7	39,5	-	-	4,40	0,004
4	45,4	38,6	-	-	4,40	0,004
5	44,1	37,7	-	-	4,40	0,004

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА
 НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
 ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ
 ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Температура наружного воздуха, °С	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя					
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч
6	42,7	36,8	-	-	4,40	0,004
7	41,4	35,9	-	-	4,40	0,004
8	40,0	34,9	-	-	4,40	0,004